


Profil 1

Podziałka 1:100/500



Rzędna istniejącego terenu	116.82	116.60	117.80
Rzędna osi proj. rurociągu	115.02	114.90	116.10
Długość odcinka	18.00	16.50	16.50
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=18.00	i=6.7 ‰ L=16.50	i=72.7 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN40, PE	DN40	
Prędkość, przepływ	Q=0.00 l/s		
Hektometr i odległości	4.00	18.00	34.50

Długość wszystkich przewodów: 34.5 [m]				
1	Profil przyłącza wodociagowego do budynku nr 20.		34.5	z40-bud.m20
Nr profilu	Nazwa		Długość [m]	Węzły
Projektował mgr inż. Adam Gowiński UAN-IV-8346/80/TD/88		Sprawdził inż. Włesława Gronkowska UAN-IV-8346/136/TD/86-87		Data 10/1/2016
		Podziatka 1:100/500		
PPIŚ SANEXIM Toruń Szosa Chełmińska 26		Objekt : Przebudowa sieci wodociagowej we wsi Błędowo-Goryń gmina Płużnica.		
		Inwestor : Gmina Płużnica ; 87-214 Płużnica		Nr rys. 6