

Znak RG/2MMD/JK/U/859/2022

Grudziądz, 16 września 2022r.

Dot. Sprawa OD.6630.111.2022

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że trasę przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

1. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).
2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
3. W przypadkach uszkodzeń lub awarii przedmiotowych linii, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.
4. Roboty ziemne powiązane z budową projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną będącą naszą własnością należy prowadzić w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.
5. Należy zachować minimalną odległość 1m projektowanej sieci wodociągowej od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
7. Wszelkie sieci wodociągowe przewidziane w projekcie jako „do wyłączenia z użytkowania”, z uwagi na liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy pozostawić w ziemi.
8. Uzgodnienie ważne do dnia **14.09.2024**.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej



Zdzisław Szumota

Sprawę prowadzi: Jacek Klucznik
tel. (056) 470 62 89