

W związku ze złożonym pytaniem w postępowaniu na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny”, „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” INO.271.34.2024, Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIE 1

Proszę o podanie numeru działki na której zlokalizowany jest zbiornik na wody opadowe lub roztopowe dla ulic Kryształowej, Diamentowej i części Szafirowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zbiornik na wody opadowe lub roztopowe dla ulic Kryształowej, Diamentowej i części Szafirowej zlokalizowany jest na działce 734/3 obręb 0001 Kowala.

PYTANIE 2

Proszę o podanie informacji na temat wymiarów oraz rodzaju zbiornika: szczelny, infiltracyjny itp.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Odbiornikiem wód deszczowych lub roztopowych jest m.in. zbiornik retencyjny chłonna-odparowujący ze zintegrowanymi modułami retencyjnymi i studnią chłonną na działce nr 734/4. Skarpa zbiornika umocniona koszami i materacami gabionowymi, natomiast dno zbiornika ostatecznie umocnione betonowymi płytami wielootworowymi Jomb. Parametry techniczne projektowanego zbiornika:

- projektowana powierzchnia dna zbiornika $A=277,581 \text{ m}^2$,
- projektowana wysokość zbiornika $H=3,5 \text{ m}$,
- projektowana całkowita pojemność zbiornika $V=930^3$.

Moduły rozmieszczono w 8 rzędach na pióro-wpust zakończonych ściankami czołowymi, w konfiguracjach: 5 rzędów po 30 szt. modułów, 1 rząd po 29 szt. modułów, 1 rząd po 18 szt. modułów, 1 rząd po 3 szt. modułów.

PYTANIE 3

Proszę o udostępnienie decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód do zbiornika i na zbiornik.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Zamawiający udostępnia skan decyzji wodnoprawnej jako załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający będzie wymagał uzyskania zmiany zakresie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego? Prosimy o udostępnienie obliczeń, na podstawie których uzyskano decyzje wodnoprawną i wykonano zbiornik.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia możliwości odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny”, „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny”, do istniejącego zbiornika, należy uzyskać zmianę decyzji w zakresie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zamawiający informuje, że ze względu na niejednorodną budowę geologiczną terenu przewidzieć należy wykonanie odwiertów w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że istniejący zbiornik retencyjny chłonna-odparowujący może być niewystarczający do odbioru wód opadowych lub roztopowych z ww. dróg.