



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP .271.11.2021

Nazwa zamówienia: „Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła w budynku żłobka i przedszkola w Psarach” realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach”.

Psary, dnia 19.08.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy:	postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła w budynku żłobka i przedszkola w Psarach” realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach”.
----------	--

Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informacje o pytaniach i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający posiada projekt zawierający instalacje pomp ciepła: Schemat nowej Kotłowni (uwzględniającej pompy ciepła jako podstawowe źródło ciepła), miejsce posadowienia jednostek wewnętrznych, zewnętrznych? Czy Wykonawca samodzielnie ma dokonać doboru pomp ciepła na podstawie załączonego projektu oraz wykonać zamienny projekt instalacji technologii kotłowni oraz niezbędnych instalacji elektrycznych i hydraulicznych przed rozpoczęciem ich montażu do akceptacji Zamawiającego? Czy przedmiotem zamówienia są same pompy ciepła, czy także pozostałe urządzenia: pompy obiegowe, bufory, rozdzielacze, naczynia wzbiorcze itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu zawierającego instalacje pompy ciepła. Cała dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego została udostępniona. Wykonawca zgodnie z zapisami postępowania ma samodzielnie dokonać doboru pompy ciepła wraz z niezbędnym osprzętem tak aby instalacja pompy ciepła była biwalentna alternatywna z instalacją gazową CO i CWU. W ramach zadania Wykonawca ma wykonać dokumentację wykonawczą i przedstawić je Zamawiającemu do akceptacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym uzgodnieniem przeciwpożarowym.

Odpowiedzi na pytania jest wiążąca dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert jak również stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Wójt

Tomasz Sadłoń

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urząd@psary.pl
www.psary.pl

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4