

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie źródła ciepła dla obiektu Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, gmina Dzierżgoń, na bazie odnawialnych źródeł energii – postępowanie 2

Informacje uzupełniające do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ

1. W części rysunkowej dokumentacji projektowej, omyłkowo opisano ilość modułów. Prawidłowa ilość modułów fotowoltaicznych do zainstalowania wynosi 93 szt.
2. Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 38,595 kWp.
3. Obiekt nie posiada agregatu prądotwórczego, magazynu energii, UPS. Zgodnie z treścią SWZ, Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, mającej na celu dokładne zapoznanie się Wykonawcy z obiektem objętym przedmiotem zamówienia, w tym m.in. kwestii istniejącego zasilania obiektu.
4. Dla obiektu jest zawarta umowa kompleksowa na zakup i dystrybucję energii.
5. Odnosnie miejsca dostępu do sieci Internet w budynku, będącego najbliższym miejsca montażu inwertera - ruter umiejscowiony został na pierwszym piętrze w pom. nr 2.17 (pomieszczenie socjalne), w połowie długości budynku.
6. Odnosnie miejsca montażu inwerterów i zabezpieczeń DC i AC, dla instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej – należy je zlokalizować pod wiatą jak najbliższym generatora.
7. Należy zapewnić ochronę inwertera przed bezpośrednimi opadami deszczu oraz padaniem promieni słonecznych.
8. Zamawiający nie posiada pełnych informacji odnośnie niezainwentaryzowanych przeszkód terenowych ukrytych pod gruntem. Miejsce inwestycji to dawny teren po Państwowym Gospodarstwie Rolnym, istnieje duże prawdopodobieństwo natrafienia na przeszkody ukryte w gruncie.
9. Zawarty projekcie budowlanym zapis „Wykonawca musi okazać się rozwiązaniem technicznym, w jaki sposób zamierza zabezpieczyć dane inwestora oraz dane z produkcji systemu PV i PC” oznacza, że chodzi o zabezpieczenie połączenia internetowego oraz danych z ilości o produkcji energii wytworzonej przez układ. Należy zabezpieczyć te dane przed wyciekiem na inne serwery.
10. Wykonawca musi zapewnić monitoring oraz zapewnić Zamawiającemu pełny dostęp w celu wglądu do pracy instalacji.
11. Terminem wiążącym w zakresie zakończenia robót oraz wywiązania się z przedmiotu umowy, jest termin odbioru instalacji przez operatora sieci.
12. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty przeglądów okresowych, gwarancyjnych, serwisowych. Przegląd przedmiotu zamówienia należy wykonać minimum raz do roku oraz zgodnie z wytycznymi branżowymi.