

Znak sprawy: 1/ZP/05/2023

ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Plac 600-lecia 6
64-113 Osieczna
NIP: 6972373631
tel. +48 65 535 06 48
e-mail: biuro@gzk.osieczna.pl

Osieczna, 30.05.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,2kW usytuowanej na gruncie - dz. 195/9 dla Oczyszczalni Ścieków w Osiecznej.

Odpowiedź na pytanie

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jakiego przewodu do połączeń DC stosować do instalacji PV - w opisie projektu pojawia się przekrój 10mm², a z obliczeń doborowych wynika dobrany przekrój 6mm², proszę o sprostowanie jaki przewód ma zostać użyty do połączeń DC.

Odpowiedź:

Jako przewód DC proszę zastosować przekrój 6mm² taki jak jest w obliczeniach, zestawieniu materiałów oraz przedmiarze robót.