

Płużnica, dnia 08 sierpnia 2023 r.

Gmina Płużnica
Płużnica 60
87-214 Płużnica

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Podstawa prawna – art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p., na zadanie pn.

„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II i IV”

Działając na mocy art. 135 ust. 1, 2 p.z.p., Gmina Płużnica jako Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

- 1) Proszę o podanie parametrów pompy ciepła do c.w.u. Parametry proszę podać w zgodzie z aktualną normą dotyczącą pomp do c.w.u. PN-EN 16147.

Odpowiedź:

Parametry Pompy ciepła do C.W.U podane są w dokumentacji projektowej.

- 2) Czy zamawiający dopuści moduł z 15 letnią gwarancją na produkt?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej moduły fotowoltaiczne powinny posiadać "Gwarancję producenta produktu minimum 12 lat", natomiast na inwerter "Gwarancję producenta produktu minimum 10 lat".

W związku z powyższym Zamawiający sprostował zapisy SWZ (rozdział 4 pkt 13):

jest:

Zamawiający wymaga dodatkowo aby dostarczony i zamontowany w ramach instalacji fotowoltaicznej moduł fotowoltaiczny posiadał minimum 16 letnią gwarancję producenta na sprawność działania oraz falownik minimum 3 letnią gwarancję producenta na sprawność działania.

Sprawa nr GPI.271.15.2023

winno być:

Zamawiający wymaga dodatkowo aby dostarczony i zamontowany w ramach instalacji fotowoltaicznej moduł fotowoltaiczny posiadał minimum 12 letnią gwarancję producenta na sprawność działania oraz inwerter minimum 10 letnią gwarancję producenta na sprawność działania.