



## Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10

06-500 Mława

tel./fax (023) 654 34 68; (023) 654 30 20

www.powiatmlawski.pl ; sekretariat@pzdmlawa.pl

Mława, dnia 11 czerwca 2024 r.

PZD.DT.2311.1.60.2024

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Dotyczy postępowania na prowadzenie usług o wartości poniżej 130 000,00 zł netto w zakresie wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu mławskiego.

Zamawiający w dniu 10 czerwca 2024 r. otrzymał pismo dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego. W załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania:**

- 1) Załącznik nr 3 wskazuje na istniejące oznakowanie chemoutwardzalne natomiast kosztorys ofertowy w pozycji nr 2 odwołuje się do oznakowania termoplastycznego i chemoutwardzalnego. Prosimy o sprecyzowanie jak technologia grubowarstwowa jest do odnowienia.
- 2) Co należy rozumieć przez odnowienie oznakowania grubowarstwowego. Czy usunięcie i ponowne wykonanie oznakowania grubowarstwowego, czy odmalowanie farbą cienkowarstwową?
- 3) Czy oznakowanie grubowarstwowe do odnowienia jest wykonane w technologii gładkiej czy strukturalnej?
- 4) Kiedy było aplikowane oznakowanie grubowarstwowe przeznaczone do odnowienia?
- 5) Jakie linie, elementy są do wykonania w zakresie oznakowania grubowarstwowego?
- 6) Czy oznakowanie jest do wykonania wyłącznie w kolorze białym?

### **Wyjaśnienia:**

#### **1. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

*Istniejące oznakowanie wykonano w technologii mas chemoutwardzalnych. Zapis w pozycji nr 2 w kosztorysie odnosi się do technologii wykonania robót – Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno mas chemoutwardzalnych, jak i mas termoplastycznych.*

## **2. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

*Zamawiający dopuszcza pozostawienie dotychczasowego oznakowania poziomego grubowarstwowego i wykonanie na nim nowego, o ile obecna struktura jest prawidłowa i wystarczająca do właściwego działania. W przeciwnym wypadku należy dokonać stosownej naprawy ubytków bądź usunąć oznakowanie.*

## **3. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

*Istniejące oznakowanie grubowarstwowe przeznaczone do odnowienia zostało wykonane w technologii gładkiej.*

## **4. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

*Oznakowanie grubowarstwowe przeznaczone do odnowienia zostało wykonane w roku 2023.*


## **5. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:**

*W zakresie oznakowania grubowarstwowego do wykonania są linie akustyczno-wibracyjne.*

## **6. Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:**

*Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jest do wykonania w kolorze białym.  
Oznakowanie poziome grubowarstwowe jest do wykonania w kolorze czerwonym.*

Jako ofertę należy złożyć kosztorys ofertowy oraz udzielić odpowiedzi na pytania zawarte na <https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa> podczas składania oferty.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mławie  
  
inż. Leszek Ślubowski

(podpis kierownika Zamawiającego)