

PPZP.271.13.2024

Ropczyce, dnia 04.04.2024 r.

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w/m Ropczyce ul. Rolnicza” w ramach zadania budżetowego „Budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce”*

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1.** W dokumentacji projektowej są zaprojektowane oprawy oświetleniowe typu Malaga SGS102 natomiast w SWZ w pkt III.1 należy zamontować oprawy oświetleniowe LED. Proszę o informację jakie oprawy należy zamontować i podać ich minimalne parametry?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy zamontować oprawy oświetleniowe LED o minimalnych parametrach:

- Źródło światła –moduł LED
- Materiał korpusu –aluminium malowany proszkowo
- Materiał klosza – Szkło hartowane
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
- Stopień szczelność - IP66
- Moc znamionowa oprawy – 48-55W
- Minimalny strumień świetlny oprawy – 7500lm
- Klasa ochronności – II
- Klasa energetyczna – A++
- Temperatura barwowa – 3900-4100K
- Ochrona przed przepięciami – 10kV
- Zabezpieczenie termiczne
- Współczynnik oddawania barw (Ra) – >70

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Misiura