



**Urząd Miejski w Siechnicach**  
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.43.2024

Siechnice, dnia 15 lipca 2024r.

**INFORMACJA  
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Radwanicach przy ul. Gwiazdziej.**  
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie nr 1:**

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zamieściliście Państwo wymaganie w punkcie 2.3, że nawierzchnia z trawy syntetycznej na być zainstalowana na podkładzie elastycznym (mata elastyczna typu e-layer – wykonana metodą in-situ o gr. 25mm). Informujemy Zamawiającego, że kilku producentów traw tkanych bezzasypowych produkuje nawierzchnie z traw tkanych instalowanych na podkładzie elastycznym prefabrykowanym wykonanym na przykład z pianki poliuretanowej o grubości 10 mm.

W przypadku zastosowania podkładu elastycznego prefabrykowanego (shockpadu) pod sztuczną trawą, są to nawierzchnie spełniające najwyższe wymagania norm FIFA, o wysokim komforcie gry i wysokiej przepuszczalności dla wody. Właściwie większość nawierzchni obecnie instaluje się na podkładzie prefabrykowanym.

Prosimy zatem Zamawiającego, aby dopuścił możliwość instalowania nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej na podkładzie elastycznym (shockpad) prefabrykowanym o grubości 10 mm, wówczas wielu producentów traw tkanych będzie mogła wziąć udział w niniejszym postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź nr 1:**

W celu umożliwienia Wykonawcom złożenie oferty uwzględniającej wielu producentów nawierzchni z trawą tkaną oraz zachować zasadę konkurencyjności, Zamawiający będzie wymagał, aby nawierzchnia z trawy syntetycznej tkanej była układana na podkładzie elastycznym (mata elastyczna typu e-layer – wykonana metodą in-situ o gr. 25mm) lub na podkładzie elastycznym (shockpad) prefabrykowanym o grubości 10 mm.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert, pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marta Malinowska, tel. 71 786 09 14, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl

Dyrektor Biura  
ds. Zamówień Publicznych i Umów  
*Joanna Fulejko*