

Sosnowiec, dnia 16 czerwca 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 63/2023/TO/KP

Do wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA BIOGAZU I BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOW-CU”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(PODSTAWA: § 17 UST. 8 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH)**

W związku z otrzymaniem w dniu 16 czerwca br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE: „W STWiOR punk 5.1 Warunki szczegółowe urządzeń technologicznych i wykonania robót Zamawiający określił niemal takie same wymogi co do parametrów jakie powinny spełniać membrana wewnętrzna i denna oraz membrana zewnętrzna. W odniesieniu do membrany zewnętrznej są te parametry jak najbardziej uzasadnione ponieważ ta membrana musi cechować się dużą „sztywnością” za co odpowiada między innymi parametrem jakim jest gramatura powłoki. Natomiast membrany denne oraz przede wszystkim wewnętrzna z racji niejako ciągłej pracy tej membrany (napływ/odpływ gazu do komory gazowej) powinny cechować się większą elastycznością co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym toteż proponujemy aby zastosować dla membrany wewnętrznej i dennej wymóg parametrów minimum jak poniżej:

- Podstawowa tkanina (DIN ISO2076): poliester, pokryty PVC
- Miałkość tkaniny (EN ISO2060): 1670 dtex
- Splot (DIN 61101): koszowy 2/2
- Rodzaj powłoki: dwustronne pokrycie PVC
- Gramatura powłoki 1150g/m²
- Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 1421/1): osnowa 5600 N/50mm, wątek 5400 N/50mm
- Odporność na rozdarcie (DIN 53363): osnowa 1000N, wątek 900N
- Odporność na zimno (DIN 53361): -30st.C
- Odporność na ciepło: +70st.C
- Odporność na działanie promieni UV (DIN EN ISO 105 B02): 7
- Test na zginanie (DIN 53359 A) po 100000 zgięć: brak uszkodzeń
- Ognioodporność: (DIN 4102): B1”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia bez zmian parametry zawarte w dokumentacji.

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

GŁÓWNEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka