

ZP.271.4.2021

Dębica dnia 18.05.2021r.

## Wyjaśnienia treści SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w 8+769 w m. Bączalka”, prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045091/01 z dnia 2021-04-30.*

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p)zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania od Wykonawcy A:

#### Pytanie nr 1:

*Proszę o ponowne zamieszczenie dokumentu „PW Remont DP 1319R”, ponieważ plik jest nieczytelny.*

#### Odpowiedź:

Przedmiotowy plik pn.: „PW remont DP1319R\_v2.pdf” został ponownie załączony na platformie zakupowej zamawiającego w dniu 14.05.2021r.

#### Pytanie nr 2:

*Proszę o dołączenie do dokumentacji przekroi poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych.*

#### Odpowiedź:

Niniejsze zadanie należy realizować w oparciu o typowe – powtarzalne przekroje poprzeczne zamieszczone w dokumentacji projektowej z ścisłym nawiązaniem do stanu istniejącego. Ilości robót ziemnych należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami zamieszczonymi w przedmiarze robót. Nadmieniamy iż formą rozliczenia inwestycji jest obmiar robót.

#### Pytanie nr 3:

*W przedmiarze wymieniono przepusty z rur żelbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 lub PP-B dwuścienne karbowane min. SN8, natomiast w STWiORB są to rury HDPE. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju rur jakie należy zastosować pod koroną drogi oraz zjazdami?*

#### Odpowiedź:

W ramach niniejszego zadania należy zastosować przepusty żelbetowe z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 lub PP-B dwuścienne karbowane min. SN8 zgodnie z przedmiarem robót.

#### Pytanie nr 4:

*W przedmiarze poz. 66 znajdują się płyty ażurowe 90x60x10, natomiast w STWiORB s. 177 wymieniono płyty o wymiarze 60x40x10. Jakiego wymiaru płyty ażurowe należy zastosować?*

**Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zadania należy zastosować drogowe płyty ażurowe typu YOMB o wymiarach 90\*60\*10 cm - układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm. wraz z okołkowaniem, zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 5:**

*W przedmiarze poz. 76 grubość warstwy kruszywa na poboczu to 14 cm, natomiast na rys. nr 3 grubość wynosi 12 cm. Jakiej grubości warstwę zastosować?*

**Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zadania należy zastosować do remontu poboczy warstwę mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0-31,5mm gr.14cm, zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 6:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowych elementów prefabrykowanych, tj. krawężników oraz ścieków o nasiąkliwości  $\leq 6\%$ ?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania betonowych elementów prefabrykowanych, tj. krawężników oraz ścieków o nasiąkliwości  $\leq 6\%$ . Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.

**Pytania od Wykonawcy B:**

**Pytanie nr 1:**

*Dotyczy wzór umowy §2 ust.2: Prosimy o usunięcie zapisu w części „nie później jednak niż do dnia: 31.05.2022r., który zapis w rzeczywistości może skracać 11 miesięczny termin na wykonanie czego przyczyną może być przedłużające się postępowanie przetargowe. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 436 pkt. 1) ustawy PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia terminu zakończenia w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania jest uzasadnione obiektywną przyczyną. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem.*

**Odpowiedź:**

Zapis nie zostanie usunięty. Zamawiający określił termin zakończenia w miesiącach. Termin graniczny 31.05.2022r. wynika z umowy dofinansowania przedmiotowego zadania.

**Pytanie nr 2:**

*Dotyczy wzór umowy §2 ust.3: Prosimy o usunięcie zapisu w części „nie później niż do dnia 31 maja 2022r., który zapis w rzeczywistości może skracać 11 miesięczny termin na wykonanie czego przyczyną może być przedłużające się postępowanie przetargowe. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 436 pkt. 1) ustawy PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia terminu zakończenia w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania jest uzasadnione obiektywną przyczyną. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem.*

**Odpowiedź:**

Zapis nie zostanie usunięty. Zamawiający określił termin zakończenia w miesiącach. Termin graniczny 31.05.2022r. wynika z umowy dofinansowania przedmiotowego zadania.

**Pytanie nr 3:**

*Dotyczy wzór umowy §4 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania?*

**Odpowiedź:**

Tak. Jednak zgodnie z przepisem 651 Kodeksu Cywilnego Wykonawca jako profesjonalista powinien przy sprawdzaniu dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji, stwierdzić braki w zakresie dopełnienia wymogów wynikających z prawa budowlanego. Ma on obowiązek w takim wypadku zawiadomić Zamawiającego.

**Pytanie nr 4:**

*Dotyczy wzór umowy §4 ust.8: Prosimy o wydłużenie terminu na przedłożenie poprawionego harmonogramu do 5 dni. Zwracamy uwagę, iż w przypadku otrzymania uwag od Zamawiającego w piątek dochowanie 2 dniowego terminu jest mało realne.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

**Pytanie nr 5:**

*Dotyczy wzór umowy §9 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §9 ust.1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?*

**Odpowiedź:**

Informuje się, że wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 ma charakter stały. Jeżeli są zastrzeżenia co do przedmiaru robót można zgłosić w tym zakresie protest do specyfikacji. Przedmiar jest wyliczony prawidłowo. Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

**Pytanie nr 6:**

*Dotyczy wzór umowy §10 ust.5: Prosimy o udzielenie o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe miesięczne do 90% wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy rozliczenia.

**Pytanie nr 7:**

*Dotyczy wzór umowy §10 ust.6: Prosimy o zwiększenie limitu fakturowania częściowego do 90% wartości całego zadania.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie limitu fakturowania częściowego.

**Pytanie nr 8:**

*Dotyczy wzór umowy §15 ust.6: Prosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 9:**

*Dotyczy wzór umowy §15 ust. 20: Prosimy o dookreślenie „wymagalnych” zobowiązań.*

**Odpowiedź:**

**Zapis w wzorze umowy (załącznik nr 9 do SWZ) w §15 ust. 20 jest jasny „(...)Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z zakresu objętego fakturą.”**

**Pytanie nr 10:**

*Dotyczy wzór umowy §17 ust. 3: Wnosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca może odmówić usunięcia wady, gdyby to nie było możliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W zakresie rękojmi za wady, mają odpowiednio zastosowanie przepisy umowy o sprzedaży.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 11:**

*Dotyczy wzór umowy §19 ust. 1 pkt. a) prosimy o poprawę „(...) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki” zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 12:**

*Dotyczy wzór umowy §19 ust. 1 pkt. b) prosimy o poprawę „(...) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki (...)” zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 13:**

*Dotyczy wzór umowy §19 ust. 9: Wnosimy o dookreślenie, iż kara za zwłokę/ opóźnienie i kara za odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt: V ACa 199/08) nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie w terminowym zakończeniu zadania*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 14:**

*Dotyczy wzór umowy §19 ust. 10: Wnosimy o usunięcie kary za nieterminowe rozpoczęcie robót, zwłokę w wykonaniu robót można nadrobić i termin końcowy wykonania może zostać dochowany, niesprawiedliwym byłoby więc karanie Wykonawcy z niniejszego tytułu.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 15:**

*Dotyczy wzór umowy §21 ust.2: Prosimy o dodanie siły wyżej jako przypadku, którego wystąpienie uprawniać będzie do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 16:**

*Dotyczy wzór umowy §21 ust.2 pkt. b): Prosimy o skrócenie okresu 7 dni do 3 dni.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 17:**

*Dotyczy wzór umowy §21 ust. 6 pkt. 1): Prosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron o jakie może nastąpić ograniczenie zakresu zamówienia zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP.*

**Odpowiedź:**

**Maksymalne ograniczenie to 50 % zakresu zamówienia.**

**Pytanie nr 18:**

*Wg kosztorysu branży drogowej krawężnik betonowy powinien być posadowiony na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, natomiast wg SST krawężnik powinien być posadowiony na ławie betonowej. Prosimy o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź:**

**W ramach niniejszego zadania krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zgodnie z SST.**

**Pytanie nr 19:**

*Wg SST elementy prefabrykowane umocnień skarp i rowów powinny być na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, natomiast w kosztorysie jest podsypka cementowo-piaskowa 1:3. Prosimy o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź:**

**W ramach niniejszego zadania wszelkie elementy prefabrykowane stosowane dla umocnień skarp i rowów powinny być posadowione na podsypce cementowo - piaskowej 1:3.**

**Pytanie nr 20:**

*Dotyczy kosztorys ofertowy – część mostowa poz. 3.6.1. Prosimy o uzupełnienie ilości.*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem w poz. 3.6.1. przedmiaru robót mostowych wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S na obiekcie mostowym zostało ujęte w przedmiarze robót części drogowej projektu remontu drogi.

**UWAGA:**

**Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone i przesłane niezwłocznie po ich uzgodnieniu**

Tomasz Pyzia  
Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy  
/-podpisano elektronicznie/