


WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 2+160,00 - 3+060,00 w miejscowości Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski”.

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać konstrukcji pod krawężnikami zgodnie ze szczegółem.



Odpowiedź na pytanie nr 1:

Konstrukcję jezdni drogi powiatowej oraz projektowanego chodnika należy wykonać zgodnie z rysunkiem D_5 Przekroje typowe - dokumentacji projektowej. Krawężnik należy posadzić na ławie betonowej z oporem C12/15 o grubości 15 cm.

DYREKTOR
mgr inż. Marcin Szentaler