

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

**„DRO-LAB”  
Ul. Zacisze 7  
55-220 Jelcz-Laskowice**

E-Mail  
hubert.jeruzal@gen.com.pl

Telefax  
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak / Wasze pismo

Nasz znak / Nasze pismo  
DET/UT/HJ/20/17277

Telefon  
(+48.61) 829 98 28

Data  
20.04.2020r.

**Dotyczy: Uzgodnienie projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu – Laskowicach (na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej).”**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.03.2020r. w sprawie uzgodnienia w/w projektu przebudowy wraz z rozbudową dr. gminnej ul. Tymienieckiego w m. Jelcz-Laskowice G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. uzgadnia realizację w/w inwestycji w zakresie dotyczącym sieci gazowej na niżej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: **1866/DET/20**


1. Zbliżenia linii kablowej elektroenergetycznej do gazociągu średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z *„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”*. W miejscach skrzyżowania kabla elektroenergetycznego z gazociągami należy zastosować na kablu rurę ochronną.
2. Słupy linii oświetleniowych elektroenergetycznych lokalizować w odległościach normatywnych.
3. Zbliżenia sieci, przyłączy kablowych telekomunikacyjnych do gazociągów średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z *„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”*. W miejscach skrzyżowania kabla telekomunikacyjnego z gazociągami należy zastosować na kablu rurę ochronną.
4. Studnie kablowe, słupki światłowodowe, szafy światłowodowe lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu
5. Projektowaną sieć, przyłącza i przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w stosunku do gazociągów wykonać zgodnie z zapisami (w tym odległościami) określonymi w obowiązującym *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*. Przy przekroczeniach należy zachować pionowe odległości normatywne oraz stosować rury osłonowe. Prace

montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra.

6. Studzienki kanalizacyjne i przykanaliki powinny znajdować się w odległościach normatywnych poza strefą kontrolowaną gazociągu.
7. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych.
8. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
9. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogóra.
10. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
11. Wykonane skrzyżowania podlegają odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogóra przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokół z odbioru wykonanego skrzyżowania.
12. W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.
13. Uzgodnienie jest ważne łącznie z załącznikiem mapowym przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal

  
Specjalista Ds. Technicznych

Wioletta Przybylak

  
Kierownik Działu Inwestycyjnego

Do wiadomości:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  
Oddział w Twardogórze  
56-416 Twardogóra  
ul. Ogrodowa 11

tel.: +48 71 315 05 05  
tel.: +48 71 399 64 01  
fax: +48 71 399 64 06