LEGENDA

- krawężnik betonowy obniżony oraz ściek przykrawężnikowy
- obrzeże betonowe
- jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej 20x10x8cm
- chodnik i dojścia - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej 20x10x8cm
- zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej grafitowej, 20x10x8cm
- zjazdy publiczne - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej, 20x10x8cm
- pasy zieleni
- przebrukowanie istniejącej nawierzchni jezdni
- przebrukowanie istniejącej nawierzchni pobocza
- istniejące oprawy oświetleniowe do pozostawienia
- projektowane słupy oświetleniowe
- projektowany kabel oświetleniowy
- zabezpieczenie kabla oświetleniowego - rury osłonowe pełne d110 (niebieskie)
- projektowany kabel SN - XRUHAKXS 3x(1x120/50)
- projektowany kabel nN 4x120
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe dwudzielne d110 (niebieskie)
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe pełne d110 (niebieskie)
- zabezpieczenie sieci elektrycznej SN - rury osłonowe dwudzielne d160 (czerwone)
- zabezpieczenie sieci elektrycznej SN - rury osłonowe pełne d160 (czerwone)
- projektowana sieć teletechniczna
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej - rury osłonowe dwudzielne d120
- projektowany kanał technologiczny
- projektowana sieć wodociągowa w160 PN10
- projektowany kolektor deszczowy
- projektowane studzienki ściekowe
- projektowane studnie rewizyjne

UWAGI:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych. Lokalizację podziemnych urządzeń należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. Wykopy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć szalunkami przed osypaniem.
2. Należy wykonać regulację istniejących studni teletechnicznych, rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz zaworów gazowych i wodociągowych do projektowanych rzędnych.
3. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne, teletechniczne) należy pod jezdnią, zjazdami, krawężnikami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT

Inwestycja realizowana ma być w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz. 1474).

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO LAB

Projektant:	drogi:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Branża:	drogi
	instalacje sanitarne:	mgr inż. Marek Starczyk upr. nr 57/93/OP		instalacje sanitarne
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14		instalacje elektryczne
	teletechnika:	mgr inż. Stefan Siemiak upr. nr 363/DOŚ/13		teletechnika
Opracowujący:	drogi:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Data:	Maj 2020
	instalacje sanitarne:	mgr inż. Marta Sudak		
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14	Stadium:	Uzgodnienia
	teletechnika:	mgr inż. Anna Siemiak		
Obiekt:	PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO W JELCZU - LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO DO UL. OLEŚNICKIEJ)			
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:250	