

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 32 398 51 16  
faks 32 398 55 34  
piotr.czempik@psgaz.pl

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe**  
**„KANAD” Michał Namysłowski**  
**ul. Kwiatowa 10**  
**41-902 Bytom**

Wasz znak:

Zabrze, 30.03.2022r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.125.22/L

Dot.: inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Tarnogórską i Szczotki do skrzyżowania z ul. Żubrzą w Ożarowicach".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 22.02.2022 r. w w/w sprawie informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,0 MPa;
- średniego ciśnienia (*stal, PE*)

Przy pracach w obrębie naszych gazociągów należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, załącznik nr 2, tabela 1, 2.

Do sprawy wnosimy następujące uwagi:

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- nawierzchnie utwardzone nad gazociągami należy przewidzieć z elementów rozbiernych;
- należy zachować min. 0,5 m odległości poziomej licząc od osi gazociągu do krawędzi jezdni, chodnika (krawężnika).  
W przypadku awarii sieci gazowej, jak również jej modernizacji zastrzegamy sobie prawo wejścia w teren celem usunięcia awarii, realizacji zadania.  
Po usunięciu awarii, zakończeniu modernizacji nawierzchnia zostanie przywrócona do stanu pierwotnego;
- nad gazociągiem wysokiego ciśnienia należy zachować odległość pionową min. 1,2 m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Dla gazociągów średniego ciśnienia zachować odległość pionową min. 1 m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do

- powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej;
  - w przypadku konieczności wykonania przebudowy sieci gazowej wszelkie koszty związane z wykonawstwem oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej ponosi inwestor.
  - wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
  - posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
  - przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać pozytywną opinię od naszego przedstawiciela na temat izolacji, sposobu zabezpieczenia;
  - w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego;
  - w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu w/w gazociągów inwestor winien skontaktować się celem ustalenia nadzoru z:
    - Gazownią w Bytomiu, ul. Korfantego 30;  
e-mail: [gazownia.bytom@psgaz.pl](mailto:gazownia.bytom@psgaz.pl), w przypadku prowadzenie robót w obrębie sieci średniego ciśnienia;
    - Działem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze, ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-78; 609 399 817) w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci wysokiego ciśnienia.
  - nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Eksploatacji  
  
Jan Wawoczny

Załączniki:

- plany (2 szt.)

Kopia:

- SSDZ,
- Gazownia w Bytomiu,
- ZMSM.

**Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.**