

Elektrozamek z kontrolą dostępu kod i karta  
13 szt.

kontaktron  
17 szt.

M1  
1 szt.

CZ.r.



21 szt.  
dualna PIR+MW



2 szt. zewnętrzne



2 szt. wewnętrzne

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

CENTRALA ALARMOWA  
INTEGRA PLUS 256  
+ GSM LTE  
+ ETHM-1 PLUS  
+ 10szt. INT-E  
+ 2x zasilacz buforowy dla  
systemu alarmowego - APS-30s

PRZYŁĄCZE IT WG. ODR. OPRAC.

Proj. szafa RACK (żłobek)  
19" 24U

STP kat. 6A do centrali alarmowej

Kabel STP kat. 6A do falownika PV

Kabel STP kat. 6A do KD oraz  
Kabel STP kat. 6A do szlabanu

Kabel STP kat. 6A do kamer PoE  
ZEWNĘTRZNE  
(15 szt. kamer)

2x Switch 24 polowy  
z min. 2x modulem SFP

REJESTRATOR  
24 kanałowy  
do kamer IP  
+ switch gigabitowy 24P  
z PoE

2x (UPS do szafy RACK  
3000VA/2700W 54Ah +  
dodatkowy moduł bateryjny  
54Ah)

STP kat. 6A do gniazd DATA  
(18 szt. gniazd po 2xRJ45)

STP kat. 6A do kamer PoE  
WEWNĘTRZNE  
(5 szt. kamer)

CCDC – czujka dymu i ciepła



17 szt.

Uwaga.  
Schemat i dobór ilości oprzewodowania  
zweryfikować zgodnie z DTR-ką wybranego  
producenta poszczególnych systemów instalacji  
niskoprądowej

USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA			Nr rysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl			E22
89-600 CHOJNICE, ul. Żeromskiego 36 tel kom. 604623383			
Obiekt:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków byłego posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy "Gminny Ośrodek Pomocy oraz żłobek" na działce nr 463/2 przy ul. Szkolnej w Konarzynie		
Temat:	Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną infrastrukturą elektroeneretyczną	Stadium	Skala
Adres:	Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny	PB	-
Treść: Schemat ideowy proj. instalacji niskoprądowej GZK/GOPS			
	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002	13.05.2024 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Remigiusz Andrzej Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11	13.05.2024 r.	
Asystent:	mgr inż. Michał Zbielski	13.05.2024 r.	