

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Legnicy  
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica  
tel. +48 76 889 92 00, fax +48 76 889 96 66  
info@tauron-dystrybucja.pl



1007475598



Legnica, dn. 23.09.2016r.

**Pracownia Projektowa  
Bartłomiej Dynowski  
ul. Zoffi Kossak 3a  
59-220 Legnica**

TD/OLG/OMD | 2016-09-23 | 00000021  
1007677365

Dotyczy: uzgodnienia budowy ulicy Guminskiego w miejscowości Legnica.

Odpowiadając na wniosek z dnia 16.09.2016r. informujemy, że w obrębie projektowanej inwestycji zachodzą skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonej mapie zaznaczono odpowiednim kolorem orientacyjny przebieg linii kablowej nN będącej naszą własnością.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Legnica, ul. Wałbrzyska 1, w zakresie linii nN oraz SN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana pocztą.

Z poważaniem

Załączniki:  
Załącznik graficzny – 1 szt.  
Wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:  
1/ SWS 1  
2/ OME,  
3/ OMD - a/a


TAURON Dystrybucja S.A.  
Legnica  
Kontakt: ...  
Paweł Śliwka



**WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI**  
**(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr barkod: 1007677365)**

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica Region Legnica, ul. Wałbrzyska 1, 59-220 Legnica a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Wydział Eksploatacji  
Kontrola i Nadzór  
  
Paweł Śliwka



# LEGENDA:

	GRANICA OPRACOWANIA
	GRANICA PASA DROGOWEGO/LINIA ROZGRANICZAJĄCA
	DZIAŁKI LEŻĄCE POZA PASEM DROGOWYM, LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA
	GRANICA DZIAŁKI / GRANICA PASA DROGOWEGO
	GRANICA DZIAŁKI PO PODZIALE NIERUCHOMOŚCI
	PROJEKTOWANE JEZDNI (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)
	PROJEKTOWANE JEZDNI (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)
	PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR CZERWONY)
	PROJEKTOWANE CHODNIKI (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)
	ZIELEŃ NISKA
	PROJEKTOWANE WPUSTY
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE (15x30cm)
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBNIŻONE (15x30cm)
	OBRZEŻA BETONOWE (8x30cm)
	OBRZEŻA BETONOWE OBNIŻONE (8x30cm)

--- linie kab. nN  
22.09.2016  
Marek Szewedo

KONIEC OPRACOWANIA: 0+471.61  
KO: Km=0+471.61

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI</b>		59-220 Legnica, ul. Żółty Kosciak 3a tel. 761 7298431 tel. 796 456 776
obiekt:	Budowa ulicy Tadeusza Gumińskiego w Legnicy	
adres inwestycji:	Legnica ulica T. Gumińskiego	
inwestor:	GMINA Legnica pl. Słowiański 8; 59-220 Legnica	
projektant:	mgr inż. Bartłomiej Dynowski nr uprawnień 50/DOS/08	
sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Choryłek nr uprawnień 18/98/JG	
temat rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
data:	25.08.2016	skala: 1: 500
stadium:	PB	nr rysunku: D1
		branża: drogowa

