



Ostrów Wielkopolski, dnia 21.02.2024r.

PZD.261.2.2024.10

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o dł. ok. 2200m”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Według projektu technicznego zamówienia pkt. 1.7 należy wykonać Kanał Technologiczny. Prosimy o informację czy wykonanie wymienionych robót jest objęte tym postępowaniem , jeżeli tak prosimy o zamieszczenie tych pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Wykonanie kanału technologicznego nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie grubości rozbiórki nawierzchni w poz. 10, 11, 12 Kosztorysu ofertowego .

Odpowiedź:

Poz. 10 – 4 cm

Poz. 11 – 20 cm

Poz. 12 – 10 cm

Pytanie nr 3

Czy możemy prosić o doprecyzowanie o jakie konkretnie lampy chodzi w pozycji 77 - zakup i montaż 2 lamp led?

Odpowiedź:

Należy zakupić i zamontować lampy solarnego oświetlenia przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów spełniające podane poniżej minimalne parametry:

Słup:

- Minimalna wysokość słupa musi zapewnić zachowanie minimalnej skrajni drogi tj. 4,50 m z zapasem 0,5m.
- długość wysięgnika 1,2 – 2,5 mb,
- grubość ścianki 4,5 mm,
- zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy,

Fundament:

- betonowy prefabrykowany,

Źródło światła:

- oprawa soczewkowa skupiająca,
- barwa światła biała zimna 6000 K,
- moc oprawy LED 36W, 3600 lumenów,
- kąt rozproszenia wiązki światła 60 stopni,
- wodoszczelność IP67,

Zasilanie:

- panel fotowoltaiczny zapewniający min. czas pracy lampy – 15 godzin,
- akumulator zapewniający min. czas pracy lampy od pełnego naładowania (przy niesprzyjającej pogodzie) – 10 dni

Sposób włączania / wyłączania:

- czujnik zmierzchowy,

Warunki pracy dla całej lampy: od -25/+50 stopni C

Wz. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
Dorota Rutkowska