



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. (067) 262 14 62
e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl www.gzgkimwagrowiec.pl

GZGKiM.3331-158/24.IN

Wągrowiec, dnia 15.10.2024 r.

Wyjaśnienie Nr 1

do zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego – budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rgielsko 28, gm. Wągrowiec”

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Dzień dobry z racji iż w kosztorysie nie uwzględniono prac dodatkowych wymiany krokwi lub dobiecia deską i poziomowania po częściowym ściągnięciu eternitu czy będą przewidziane dodatkowe fundusze, oraz czy po rozebraniu kominów będzie potrzebny odbiór kominiarski.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że przedmiar robót został dołączony pomocniczo do zapytania ofertowego i jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

Zamawiający nie wymaga odbioru kominiarskiego, jednakże roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.