



Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzd.wagrowiec.pl e-mail: biuro@pzd.wagrowiec.pl



Wągrowiec, dnia 20.12.2021r.

PZD-DM/4391/39/2021

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REG. 570798203, NIP 766 16 40 504

Projektowanie Dróg i Ulic Nadzory Budowlane Zdzisław Futro

os. Niepodległości 4/2
62-100 Wągrowiec

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 52
62-100 WĄGROWIEC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333), art. 106 oraz art. 123 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Projektowanie Dróg i Ulic Nadzory Budowlane Zdzisław Futro – pełnomocnika Miasta i Gminy Skoki z siedzibą przy ul. W. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, który wpłynął do tut. Zarządu w dniu 14.12.2021r.

uzgadnia się z uwagami

plan zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w Kakulinie w zakresie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1654P (dz. nr 96, obr. Kakulin).

WARUNKI UZGODNIENIA

1. Zabrania się lokalizacji zjazdu z działki nr 104, obr. Kakulin w obrębie skrzyżowania. Zgodnie z § 113 ust. 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j., Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.) *Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności: w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła.* Ponadto w ocenie tut. Zarządu potencjalny zjazd nie będzie miał zapewnionej wymaganej widoczności co również jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze (§ 113 ust. 7 pkt 2)).
2. Uzgodnienie powyższe nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, przed rozpoczęciem robót należy:
 - a) Uzgodnić projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- b) Uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać po wykonaniu przebudowy.
- c) Zawrzeć z zarządcą drogi umowę użyczenia na czas prowadzenia prac.
3. Strona przed rozpoczęciem prac budowlanych winna dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
4. W granicy pasa drogowego podłoże gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,98$.
5. Spoinę technologiczną – włączenie w drogę powiatową należy zabezpieczyć stosując pastę (klej) bitumiczny lub taśmę bitumiczną.
6. Obustronne pobocza w obrębie skrzyżowania: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm (zaleca się zastosowanie kruszywa jasnego), min. 1 m z każdej strony.
7. Należy wytyczyć punkty graniczne drogi gminnej na połączeniu z drogą powiatową i oznakować je słupkami żółto-czarnymi z napisem „pas drogowy”. Słupki można pobrać w siedzibie PZD.
8. O odbiorze robót należy powiadomić pisemnie PZD w Wągrowcu celem odebrania pasa drogowego i robót w obrębie skrzyżowania przez upoważnionego pracownika.
9. Po wykonaniu robót należy przesłać do tut. Zarządu kopię geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obrębu skrzyżowania.
10. **Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z przekazaniem prawa do dysponowania nieruchomościami (dz. nr 96, obr. Kakulin) na cele budowlane związane z ww. przebudową.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333), projektant musi uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

- ♥ 1. Projektowanie Dróg i Ulic Nadzory Budowlane Zdzisław Futro, os Niepodległości 4/2, 62-100 Wągrowiec,
2. a/a.

Do wiadomości:

~~Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. W. Cistowicza 11, 62-085 Skoki.~~

Sprawę prowadzi:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Lukasz Kowalski – specjalista ds. dróg i mostów,
tel. (67) 26 85 480

DYREKTOR
inż. Robert Torz



Rejon Dystrybucji Gniezno
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 423 90 05

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościelna 15, tel. 67 222 02 72
WE021E282343

Gniezno, dnia 28.12.2021

URZĄD MIASTA I GMINY
W SKOKACH
Sekretariat

Wpł.
dnia 03.01.2022

Nr 22 / DMIG / 2022

Liczba załączników 2 kserokopie

Miasto i Gmina Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11
62-085 Skoki

**Dotyczy: Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/101/2021
w miejscowości Kakulin dz. nr 117, gm. Skoki.**

ENEA Operator Sp. z o.o. OD Poznań RD Gniezno w odpowiedzi na otrzymane pismo informuje, że przesyła w załączeniu egzemplarz warunków likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną.

Z poważaniem
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Miar i Elektroenergetyki
Kierownik
Tadeusz Jędrzejewski

Sprawę prowadzi: Karol Mikołajczak
tel. (061) 884-71-87

Załączniki:

- warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/101/2021 - 1 egz.

Do wiadomości:

- a/a
- adresat

Centrala
ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Ślirzeszyńska 58

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

Gniezno, 28.12.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE
Miasto i Gmina Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/101/2021

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kakulin dz. nr 117, gm. Skoki z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną.

Odpowiadając na pismo ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno informuje, że w obrębie planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kakulin dz. nr 117, gm. Skoki występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieć nN 0,4kV:

- Linia kablowa nN 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-732 „Kakulin” obwód II, (st. słup II/7/3/I – ZK2x-2P nr 0057386).

II. Wymagania techniczne:

- Istniejącą linię kablową nN 0,4kV na odcinku kolidującym z planowaną inwestycją należy przebudować poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii projektować jako linię kablową. Dla budowy linii kablowych nN stosować wiązki kabli typu NAY2Y-J 4x ...mm² (zgodnie ze Standardami Enea Operator Sp. z o.o.).
- W przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią elektroenergetyczną, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem w postaci rur osłonowych dwudzielnych.
- Informujemy, że urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy.

III. W celu usunięcia kolizji należy:

- Wykonać projekt/zlecić opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1 dostosować do wymogów Polskiej Normy PN-E05100-1:1998 lub N SEP-E-004.
- Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Gniezno.
- Należy ustanowić na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości na czas nieoznaczony, na której będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa będzie polegał na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, oraz wypróbowania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących. Inwestor zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające z RODO¹⁾ w szczególności obowiązek

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



10

STANISŁAW POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 269 07 52
62-100 Wąs.

Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich utworzenia.

UWAGA:

1. *Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.*
2. *W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51.*

Z poważaniem
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Biuro Miejskiego Sieciowego
Kierownik
Jacek Szoszyński

Sprawę prowadzi: Karol Mikołajczak, tel. (061) 884-71-87

Załączniki:

- A1. Obowiązek informacyjny dla Inwestora – osoby fizycznej
- A. Obowiązek informacyjny
- B. Wzór oświadczenia od osób fizycznych o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego
- C. Wzór oświadczenia o wypełnieniu przez Inwestora obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oświadczenie wymagane wraz z dokumentacją projektową, gdy zgody dotyczą osób fizycznych)

K/o:

1. RD-6/MU
2. Adresat

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

GMINA SKOKI
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszkii 15, tel. 67 289 00 00
62-100 WĄBRZEŻE

Łódź, 25 stycznia 2022 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-82/22

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej w Kakulinie gm. Skoki.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej w Kakulinie gm. Skoki.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta Zachód
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
Głogowska 19, 60-702 Poznań
e-mail: DISU.RWWUUIIPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.


2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Poznaniu;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.
4. W strefie projektowanych wykopów w miejscach skrzyżowań z jezdnią, w projektowanych wjazdach istniejące telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą osłonową dwudzielną. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem
Janusz Skupień


Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych

WT.03.01.2022

Mieścisko dn. 27.01.2022.

Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
Ul. Zacisze 19
62-290 Mieścisko

STANOWISKO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 283 05 52
62-100 WĄGROWIEC

Projektowanie Dróg i Ulic
Nadzory Budowlane
Zdzisław Futro
Os. Niepodległości 4/2
62-100 Wągrowiec

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej w Kakulinie w zakresie sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Na podstawie wniosku z dnia 21.01.2022 AQUANET MIEŚCISKO Sp. z o. o. **uzgadnia** projekt przebudowy drogi gminnej w Kakulinie w zakresie sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Wymagania przy projektowaniu i wykonawstwie:

1. Na etapie projektowania i wykonawstwa należy przewidzieć regulację wszystkich skrzynek zaworowych względem nowej rzędnej drogi. W przypadku braku skrzynek lub drążków zaworów lub stwierdzenia ich uszkodzenia należy je zaprojektować i wykonać.
2. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac.
3. Awaryjne sieci wodociągowej powstałe w wyniku prowadzenia robót zostaną usunięte na koszt Inwestora.
4. O rozpoczęciu prac ziemnych należy pisemnie powiadomić Aquanet Mieścisko z 7 dniowym wyprzedzeniem.

AQUANET MIEŚCISKO

AQUANET
Mieścisko sp. z o.o.
Kierownik ds. Technicznych
Wojciech Cieszyński

Siedziba Spółki:
ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko
tel. 61 427-85-33

