

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - PROJ. SZAFKA SO

		linia kablowa oświetleniowa nn 0,4kV wraz ze szafką oświetleniową SO																						
		wykop otwarty	folia niebieska perforowana z napisem ostrzegawczym	kabel NAYY-J 4×35mm ² RE	opaski kablowe informacyjne	bednarka ocynkowana FeZ 30x4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom stalowy ocynkowany 1,5m	grot do wbijania prętów stalowych	złączka do łączenia prętów stalowych	zaczep prądowo - odgałęźny	rura osłonowa gładkościenna AROT BE Ø 50	taśma stalowa + klamerka COT37, COT36	palczatka termokurczliwa 25-95mm ²	palczatka termokurczliwa AK4 6-35mm 2	szafka oświetleniowa SO z układem pomiarowym (wolnostojąca)	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG16A	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 10A	listwa zaciskowa ZUG	zegar oświetleniowy	układ sterujący	zabezpieczenie S301 B10A	zabezpieczenie S301 B6A	listwa zaciskowa
Lp	-	[m]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[szt]	[szt]	[kpl]
1.	istn. słup nr II/7/3/1	1	1	15	3						2	3	8	1	1				4					
2.	proj. szafka oświetleniowa SO					2	1	5	1	4					2	1	1	1		1	1	2	1	1
RAZEM		1	1	15	3	2	1	5	1	4	2	3	8	1	3	1	1	1	4	1	1	2	1	1