



**Miejski Ogród Zoologiczny  
im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie**

ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa  
tel. 22 619 40 41, e-mail: zoo@zoo.waw.pl  
www.zoo.waw.pl, fb/WarszawskieZOO



Warszawa, dnia 18.07.2023 r.

**Znak: NZ-28-12/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm.) na wykonanie inwestycji pn. „**Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie**” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zgodnie z art. 284 ust 2 Zamawiający informuje o wpłynięciu pytania do ww. postępowania:

**Pytanie**

Zamawiający w projektowanym zagospodarowaniu terenu – załącznik nr 1.3 wskazał w strefie „B” ławkę okalającą drzewo – B8, zaś w PFU nie ma opisu tej ławki. Czy Zamawiający może określić z jakiej konstrukcji ma być wykonana ławka oraz przybliżone wymiary ławki, bądź czy Zamawiający zamierza wyłączyć tę ławkę z zakresu robót, ze względu na brak jej opisu

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że jest to zestaw 3 ławek łukowych. Każda ławka o wymiarach: długość łuku 180 cm, szerokość ławki 40 cm, szerokość siedziska 40 cm, wysokość ławki 45 cm. Materiały z których mają być wykonane ławki: stal ocynkowana i malowana proszkowo, drewno sosna.