

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „**Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w gminie Rząśnik o długości 8740 mb**” – w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nr ZP.271.22.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Gmina Rząśnik udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 28.11.2022 r. dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „**Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w gminie Rząśnik o długości 8740 mb**”.

**Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie danych w zamówieniu. Chodzi przede wszystkim o określenie z jakiego kruszywa ma być wykonana podbudowa pod ścieżkę? Czy ma to być gruz mielony, czy kliniec powiedzmy kielecki, czy inny materiał? To samo pytanie dotyczy warstwy wierzchniej. Ta informacja jest bardzo istotna przy składaniu oferty oraz pozwoli uniknąć nieporozumień przy wykonywaniu zadania. Sugerowałbym żeby w treści ogłoszenia były wymienione rodzaje kruszyw, a nie tylko granulacje.

**Odpowiedź nr 1**

Kruszywo powinno odpowiadać nomom PN-EN-13043, PN-EN-13242, PN-EN-12620, PN-EN-13450.

Warstwa dolna kamień łamany (mieszanka 0-31 mm).

Warstwa górna piasek łamany 0-2mm max 0-5 mm.

Optymalne kruszywo to Gabro lub inne o podobnych parametrach zagęszczania.

**Z poważaniem**

**Mazowsze.**  
serce Polski