

Kłodzko, dn. 02.08.2023 r.

ZDP.241.AZ.21-02.2023

nr postępowania **ZDP.241.AZ.21.2023**

nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 31.07.2023 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy § 1 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego i wskazanej w ust. 2 i 3 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia?

AD. 1

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powinien zapoznać się z nim podczas trwania postępowania.

PYTANIE NR 2

Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez dokumentację projektową należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 SWZ? Jeśli dokumentację projektową stanowią również inne załączniki do Wykonawca wnosi o ich wskazanie.

AD. 2

Informujemy, że przez dokumentację projektową należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale II SWZ pkt. 1.4 oraz kosztorys pomocniczy.

PYTANIE NR 3

Dotyczy § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: "6. Wykonawca zobowiązuje się - po ustaleniu przez Strony odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia - wykonać roboty budowlane, nieujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.". Wykonawca wnosi o potwierdzenie, co koresponduje z ust. 7, że zobowiązanie to zostanie poprzedzone ustaleniem przez Strony stosownego wynagrodzenia.

AD. 3

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty określone w powyższym paragrafie, zobowiązanie zostanie poprzedzone ustaleniem wynagrodzenia, którego wy-cena zostanie dokonana zgodnie z ust. 7.

PYTANIE NR 4

Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.". Wykonawca wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany umowy (poprzez rozszerzenie lub zawężenie jej zakresu) mogą następować jedynie na podstawie postanowień umowy, nie zaś decyzji inspektora nadzoru.

AD. 4

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 5

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "1) termin rozpoczęcia robót - data protokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy". Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1, Zamawiający przekaze plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, stąd wykonawca rozpoczęcie wykonywania robót w terminie zawarcia umowy może okazać się niemożliwe z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

AD. 5

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 6

Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "Za termin wykonania umowy uważa się moment zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy.". Wykonawca wskazuje, że przy tak krótkim okresie realizacji umowy, terminem jej wykonania powinien być moment zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy (moment faktycznego wykonania robót), nie zaś moment protokolarnego odbioru.

Ponadto w ocenie Wykonawcy Zamawiający nie powinien wymagać odbioru "bezusterkowego". Przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie nieistotnych wad lub usterek. Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie nosić wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do użytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12).

AD. 6

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 7

Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 pkt 3) o treści: "w innych wypadkach określonych w umowie lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że możliwość zmiany terminu uwzględniają również inne postanowienia umowy, w tym § 27 umowy.

AD. 7

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 8

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót do 7 dni. Niniejsze usprawni wykonanie przedmiotu umowy, co leży w interesie obu stron. Ponadto należy zwrócić uwagę na krótki termin realizacji przedmiotu umowy.

AD. 8

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 9

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego okresu do 7 dni. Uzasadnienie jak wyżej.

AD. 9

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 10

Dotyczy § 8 ust. 24 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

AD. 10

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 11

Dotyczy § 15 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie terminu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację przedmiotu umowy, mając w szczególności na uwadze krótki termin jej realizacji.

AD. 11

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 12

Dotyczy § 17 ust. 5 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Wykonawca nie powinien zostać obciążony kosztami na zasadach określonych w niniejszym ustępie, który jest nieprecyzyjny. Wykonawca powinien być zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

AD. 12

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 13

Dotyczy § 18 ust. 7 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie miejsca wywozu materiałów odzyskanych, co może mieć wpływ na treść oferty.

AD. 13

Miejsce wywozu materiałów odzyskanych stanowi : **miejsce uzyskane przez Wykonawcę.** Zgodnie z opisem pkt.2 w przedmiarze robót. Zamawiający poprawi omyłkę pisarską § 18 ust. 7 w następujący sposób: „(...)należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez wykonawcę”

PYTANIE NR 14

Dotyczy § 19 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszych ustępach o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

AD. 14

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 15

Dotyczy § 20 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści: "jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.". Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji.

AD. 15

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 16

Dotyczy § 20 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem postanowień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnieją stosowne podstawy do zmiany wynagrodzenia.

AD. 16

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 17

Dotyczy § 20 ust. 10 i § 21 ust. 2 i 25 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie.

Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).

AD. 17

Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy

PYTANIE NR 18

Dotyczy § 22 ust. 2 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o konkretne wskazanie złożenia jakich dokumentów wymaga Zamawiający do dokonania procedury odbioru?

AD. 18

Informujemy, że na ten moment w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu z pewnością protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

PYTANIE NR 19

Dotyczy § 22 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający zaprosi do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych to pokryje koszt wynagrodzenia związany z ich udziałem w czynnościach odbioru.

AD. 19

Informujemy, że jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności w których Zamawiający powoła rzeczoznawców lub specjalistów branżowych to Zamawiający pokryje koszt ich wynagrodzenia.

PYTANIE NR 20

Dotyczy § 22 ust. 2 pkt 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie terminu zakończenia procedury odbioru. Należy zwrócić uwagę, że niniejsze ma wpływ na termin realizacji Umowy, w tym termin zapłaty wynagrodzenia.

AD. 20

Informujemy, że Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbioru robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 21

Dotyczy § 22 ust. 2 pkt 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie po słowach "po uprzednim powiadomieniu wykonawcy" zwrotu "z wyznaczonym dodatkowym terminem na usunięcie nieprawidłowości". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać dodatkowo uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń

AD. 21

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 22

Dotyczy § 22 ust. 3 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie po słowach "po uprzednim powiadomieniu wykonawcy" zwrotu "z wyznaczonym dodatkowym terminem na usunięcie nieprawidłowości". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać dodatkowo uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń

AD. 22

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 23

Dotyczy § 22 ust. 3 pkt 5 zdanie ostatnie projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w jakim terminie zostanie dokonany odbiór ostateczny.

AD. 23

Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór nastąpi w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

PYTANIE NR 24

Dotyczy § 22 ust. 4 pkt 3 zdanie ostatnie, projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w jakim terminie zostanie dokonany odbiór ostateczny.

AD. 24

Jw.

PYTANIE NR 25

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do wartości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca wskazuje, że kara umowna jest wygórowana oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

AD. 25

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 26

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 3)-8) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości. Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

AD. 26

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 27

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara umowa za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. Ponadto wysokość niniejszej kary jest niejasna.

AD. 27

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy, roboty budowlane będą wykonywane przez inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony podwykonawca. Kara nie jest tożsama z żadną wymienioną powyżej, kara dotyczy każdorazowego stwierdzenia naruszenie - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 28

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 10 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowna za naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę została już określona w pkt 16 poniżej.

AD. 28

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy pracę będzie wykonywała osoba, która powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę a tak nie jest. Kara nie jest tożsama z inną wymienioną w § 24 - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 29

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 12)-13) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości (w tym limitu kar). Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

AD. 29

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 30

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 14 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu na okoliczności rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Zamawiającego).

AD. 30

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, **ZA ZAWINIONE PRZERWANIE REALIZACJI ROBÓT PRZEZ WYKONAWCĘ TRWAJĄCE POWYŻEJ 14 DNI**. Kara nie jest tożsama z inną wymienioną w § 24 - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 31

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 21 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kara za odstąpienie nie powinna być kumulowana z innymi karami, w szczególności karą za opóźnienie.

AD. 31

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 32

Dotyczy § 24 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zastrzeżona wysokość limitu może mieć wpływ na dodatkowe koszty Zamawiającego związane z kalkulacją przez wykonawcę ewentualnych ryzyk.

AD. 32

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 33

Dotyczy § 24 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody."

Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Zamawiającego narusza zasadę równowagi stron i jest nieuzasadniona.

AD. 33

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 34

Dotyczy § 24 ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu - zgodnie z powyższą uwagą do § 23 ust. 3 projektu umowy.

AD. 34

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 35

Dotyczy § 26 ust. 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: "„z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowych uprawnień i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

AD. 35

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 36

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostać dołączona w całości do SWZ, zawiera bowiem opis przedmiotu umowy. Brak załączenia niniejszej dokumentacji powoduje do dokumentacji SWZ powoduje, że nie wiąże Wykonawcy (art. 99 PZP).

AD. 36

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

PYTANIE NR 37

Dotyczy § 26 ust. 5 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty jest obowiązkiem Zamawiającego niezależnie od przyczyny odstąpienia.

AD. 37

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

PYTANIE NR 38

Dotyczy § 27 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem nie jest stroną umowy o dofinansowanie i nie wiąże go postanowienia w niej zawarte. Ponadto wykonawca nie ma wiedzy do jakiego dofinansowania odnosi się niniejsze postanowienie.

AD. 38

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

mgr inż. Agata Kwinta
Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego