

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 20.09.2022 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II** - oznaczonego symbolem: **RRz.271.17.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytania:

- 1) *Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej lub w formie wydruku do pdf-a nie skanu do pdf ponieważ programy kosztorysowe nie chcą wczytać zeskanowanych dokumentów.*
- 2) *Czy posiadają Państwo projekt wykonawczy i czy mogą go Państwo nam udostępnić? W załączonej dokumentacji jest jedynie projekt budowlany, rysunki: przekrój Sali gimnastycznej, korekta przekroju, rzut piwnic szkoły sieci, zbrojenie stropu, złącze kablowe , przedmiar. Nie jesteśmy w stanie rzetelnie wycenić wskazanego zakresu robót jedynie z jednego przekroju Sali gimnastycznej. Czy mamy złożyć ofertę jedynie na podstawie załączonych przedmiarów?*
- 3) *Czy posiadają Państwo projekt wykonawczy dźwigarów kratowych więźby dachu?*
- 4) *Czy posiadają Państwo projekty wykonawcze instalacyjne?*
- 5) *W przekroju sali szczególnie D2 widnieje wykonanie sufitu gkf ei30 , w przedmiarach również jest taka pozycja - czy na na pewno na sali gimnastycznej ma być sufit gkf łatwy do uszkodzenia kopniętą piłką?*

Odpowiedzi:

- 1) **Zamawiający w dniu dzisiejszym, na stronie prowadzonego postępowania, udostępnił przedmiary w wersji edytowalnej.**
- 2) **Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie prowadzonego postępowania całą posiadaną dokumentację, która w ocenie Zamawiającego jest wystarczająca do wyceny i realizacji obiektu budowlanego. W przypadku potrzeby uszczegółowienia zaplanowanych robót budowlanych w trakcie ich realizacji prowadzony będzie nadzór autorski w formie rad budowy i w ramach tego nadzoru będą dokonywane konieczne uszczegółowienia.**
- 3) **Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania całą posiadaną dokumentację.**

- 4) Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania całą posiadaną dokumentację.
- 5) Istnieje możliwość zmiany na sufit podwieszany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 30 cm na ruszcie stalowym. Na ruszt stalowy do mocowania sufitu i warstwy sufitu przewidziane było 60 kg/m², tej wartości nie można przekroczyć. W załączeniu zestawienie obciążeń, które było przyjęte na pas dolny. Całkowity ciężar sufitu (wszystkie warstwy) to 107 kg/m².

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Łukasz Dziób

.....
Kierownik zamawiającego