



poziom por.82,00 m n.p.m.

Węzeł	W.1	W.2	W.3	W.4	HP.2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	91,90	91,80	91,80	92,40	91,50
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	90,36	90,26	90,26	90,86	89,96
Zagłębienie dna [m]	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Materiał,Średnica/Spadek [%]	2,5		0,8		2,1
Długość [m]	4,00	72,00		43,50	
Odległość [m]	0,00	4,00	4,50	76,50	120,00
Opis terenu	Dz. nr 165/2				



Skala Y: 1:100 5m Skala X: 1:500

UWAGI: PROFIL PODŁUŻNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PLANEM SYTUACYJNO- WYSOKOŚCIOWYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONA PRÓBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.

NIE WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIĘCIA PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM I INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI Z INSTALACJAMI KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CIŚNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ, NALEŻY JE PRZEBUDOWAĆ.W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner
Lubinia Mała 24a, 63-210 Żerków
Tel: 723-758-890; mail: bpikassner@gmail.com

przedmiot opracowania:		
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWO		
adres inwestycji: Łukowo dz. nr 165/2;186/1		
inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec		
rysunek: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		
branża: SANITARNA	data 10.2022	skala: 1:100/500
projektował: mgr inż. Michał Kassner Jpr. nr WKP/0161/P00S/21		podpis: S-03
sprawdził: mgr inż. Dariusz Zdunek Jpr. nr WKP/0169/PWOS/16		