




szcześć "I"




szcześć "III"




szcześć "V"



szcześć "II"



szcześć "IV"



LEGENDA:

1. Warstwa ściełana z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm KR3
2. Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 8,0 cm KR2
3. Wyrównanie z AC11W 50/70 w ilości zgodnie z tabelą przedmiaru
4. Warstwa ściełalna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm
5. Warstw ściełalna z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm
6. Warstw ściełalna z kostki granitowej surowołupanej 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą mineralną systemową do nawierzchni
7. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 31,5 mm gr. 20,0 cm
8. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm
9. Podsyпка cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm
10. Warstwa stabilizacji cementem C 1,5 / 2,0 gr. 20,0 cm
11. Warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę gr. 15,0 cm
- 12 Ława betonowa z oporem o wym. 25 \* 35 cm z betonu C 16/20
13. Krawężnik betonowy ścięty 15 \* 30 \* 100 cm ( wystający )
14. Krawężnik betonowy wjazdowy 15 \* 22 \* 100 cm
15. Obrzeże betonowe 8 \* 30 cm
16. Pobocze z destruktu bitumicznego pochodzącego w wcześniejszego frezowania nawierzchni gr. 15,0 cm
17. Trawnik, hnusowanie z obsianiem ( warstwa hnusu gr. 10,0 cm )
18. Siatka z włókna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100 kN/m
19. Podłoże profilowane i stabilizowane mechanicznie
20. Nasyp budowlany z materiału o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę wg. niwelacji
21. Istniejąca frezowana nawierzchnia bitumiczna położona na bruku kamiennym
22. Istniejąca nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej
23. Istniejący krawężnik betonowy na ławie betonowej
24. Istniejące obrzeże betonowe na podsypce

Inwestor :	Powiat Stargardzki - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 - 110 Stargard		
Budowa :	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęzina na odcinku 1 km	Data : 04.2021 r.	
Adres obiektu	działka numer 52, 49/3 obręb Brudzewice	Skala : 1 : 20	
Tytuł rysunku	Szczegóły konstrukcyjne - aneks		
Projektant	mgr inż. Jerzy Grzesiak, upr. nr 554/Sz/94		Nr rys.
Asystent	inż. Wiesław Bączkowski, upr. nr 187/Sz/2002		3