

Poznań, 2016-01-26



2016-08643

OP-DL.420.15.2016/2

VIA 2008 PRACOWNIA PROJEKTÓW
DROGOWYCH BARBARA KOSMACZ
UL. KOŚCIAŃSKA 7
62-066 GRANOWO

Dotyczy: Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kąkolewo, gmina Granowo - budowa ścieżki pieszo – rowerowej

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 09.12.2015r. w sprawie przebudowy pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kąkolewo, gmina Granowo - budowa ścieżki pieszo – rowerowej, informujemy, iż pod drogą powiatową na gazociągu w/c zabudowana jest rura osłonowa. W związku z okresowymi czynnościami eksploatacyjnymi koniec jej nie może znajdować się pod projektowaną ścieżką rowerową. Zamontowana pod drogą rura osłonowa powinna kończyć się równo z linią rozgraniczającą przedmiotową inwestycję.

W związku z powyższym w celu potwierdzenia lokalizacji/położenia elementów sieci gazowej istotnych dla realizowanego projektu projektant powinien wykonać/zlecić wykonanie próbnych przekopów i odkrywek w niezbędnym do wskazanego celu zakresie. Działanie te stosownie do obowiązujących przepisów wymagają oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych oraz udzielenie zlecenia na sprawowanie nad nimi nadzoru przez służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A.

Jeżeli rura osłonowa nie będzie wystarczająco długa należy ją przedłużyć. W tym celu konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu o wydanie warunków technicznych przedłużenia istniejącej rury osłonowej na gazociągu w/c DN350 relacji Stęszew – Grodzisk (Snowidowo).

Jednocześnie zaznaczamy, iż projektowaną ścieżkę rowerową należy wykonać tak, aby wysokościowo nawiązać do istniejącej drogi. W przypadku gdy projekt zakłada inne rozwiązanie, odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury osłonowej od powierzchni ścieżki powinna wynosić min. 1,2 m.

Po uwzględnieniu powyższych wytycznych projekt należy ponownie przestać do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu celem wydania uzgodnienia.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Budniak, tel. 61 8544 462

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 60 1140 1977 0000 5803 0100 3001 **Numer KRS:** 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00030 **www.gaz-system.pl**

UWAGA:

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W zakresie sieci gazowej należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. wypowiadają się odpowiednio:

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, 61-859 Poznań, ul. Grobla 15, w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie, 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148, w zakresie sieci gazowej, której jest operatorem.

W przypadku innych sieci i obiektów gazowych wypowiadają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielem.

Oddział w Poznaniu
Zastępca Dyrektora

Wojciech Łojewski