



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.3.2023

Trzebowniko, dn. 29.03.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.3.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy Zespole Szkół w Zaczerniu wraz z chodnikiem – dojściem do szkoły, gmina Trzebowniko**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 : Czy ściana oporowa z prefabrykatów typu L może być wysoka na 105cm zamiast 80cm ?

Odpowiedź: Konstrukcja ściany oporowej może być wyższa ale część nadziemna nie może być zwiększona. Nadziemna część ściany oporowej musi być zminimalizowana. Teren też tak należy wyprofilować aby maksymalnie zminimalizować różnice poziomów terenu.

Wójt Gminy Trzebowniko