



**Miasto
Gorlice**

OR-III.271.2.13.2023

Gorlice, dnia 24.07.2023

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na rozbudowę sieci LAN urzędu - elementy aktywne - serwery, oprogramowanie do wirtualizacji, UTM'y, macierz dyskowa z dyskami oraz pozostałe elementy - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

1. Pytanie Wykonawcy:

Mam pytanie do treści OPZ dotyczącej zasilaczy awaryjnych UPS. Czy oba mają mieć równocześnie wyjście 3-fazowe oraz 1-fazowe, czy mogą mieć albo takie, albo takie?

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zapisy w OPZ dotyczące wyjść UPS-ów oznaczają, że każdy UPS powinien mieć równocześnie wyjście 400V 3-fazy + N oraz 230V 1-faza + N.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził : Mirosław Łopata - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252