

Malbork, 2024-02-21

Znak postępowania: **ID 887506**

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

Dot. :”Remontu nawierzchni mostu św. Wojciecha przez rzekę Nogat w Malborku”

Działając na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dn. 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytanie :

Pytanie z dn. 20-02-2024 r. :

W ramach postępowania na remont mostu św. Wojciecha w Malborku, chcielibyśmy prosić o potwierdzenie, że Zamawiający w pozycji nr 27, 28 przedmiar robót oczekuje wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej farbą wysokocynkową na obiekcie?

Odpowiedź :

Zabezpieczenia konstrukcji stalowej na obiekcie należy wykonać stosując farby systemu R2a lub R2b zgodnie z Tabelą I zawartą w STWiORB M14.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STAŁOWYCH PRZEZ MALOWANIE.

Wyjaśnienie stanowi istotny element Specyfikacji WZ i jest wiążące dla wykonawców. Pozostałe zapisy dokumentów postępowania bez zmian.

Z up. Burmistrza

Jan Tadeusz Wilk

/ - /

Z-ca Burmistrza Miasta