



**POLSKI  
ŁAD**



ZP.271.4.2024

Kaliska, 22.05.2024 r.

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznej” – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, wpłynęły pytania:

1. **W dokumentacji dla budowy ośw. w msc. Bartel Wielki, jest informacja odnośnie słupów oświetleniowych, cytuje:**

„Dobrano słupy o wysokości:

- h=9m z wysięgnikiem 1,5m, zakończone marką z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias. Docelowo wygląd słupa należy uzgodnić z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru...”

Powyższa informacja „zakończone marką z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias” a także „Zastosowano słupy o minimalnych wymiarach wnętrza słupowej 100mmx300mm. Zamknięcie pokryw wnętrza słupowych śrubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywę wnętrza słupa lub zastosować tuleję osłonową główki śruby.” Jednoznacznie wskazuje producenta słupów oświetleniowych.

Nasze pytanie brzmi:

Czy w przedmiotowym postępowaniu należy zastosować słupy z zawiasem (uchyłną stopą), czy też można zastosować słupy montowane tradycyjnie na fundament (bez zawiasu).

Czy można zastosować słupy o innych minimalnych wymiarach wnętrza słupowej (oczywiście o parametrach jak w projekcie tj. Wysokość słupa, rodzaj wysięgnika, spawanie spawem niewidocznym, etc.).

W celu przygotowania rzetelnej wyceny proszę gorąco o wyczerpującą odpowiedź.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów mocowanych metodą tradycyjną (bez zawiasów).

**Odpowiedź 2:** Zamawiający informuje, iż należy zastosować wnętrza słupkowe zgodnie z dokumentacją.