A - RAYLUX LB LED 4600 840
B - CALLA LB LED 3400 840
C - RAYLUX LB LED IP44 600
D - RAYLUX LB LED 7100 840
E - OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT
F - CRUISER 2 LB LED 840 14500
G - RAYLUX LB LED 4600 840 IP44
H - RAYLUX LB LED 7100 840 IP44
I - POWER LUG MINILED IP68 24W

proj. 2 x YDYp 3x1,5mm2

proj. 8 x YDYp 3x1,5mm2

RG

TK

Legenda:

- Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED (zamiennik plafoniery)
- Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED (zamiennik oprawy świetlówkowej)
- Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED (zamiennik świetlówki kompaktowej)
- Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED (zamiennik oprawy rastrowej)
- Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED (zamiennik oprawy przemysłowej)
- Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED (zamiennik naświetlacza)
- Przełącznik schodowy p/t 230V / 6A
- Przełącznik schodowy p/t 230V / 6A IP44
- Łącznik p/t 230V / 6A
- Łącznik p/t 230V / 6A IP44
- Przełącznik świecznikowy p/t 230V / 6A
- Przełącznik świecznikowy p/t 230V / 6A IP44
- Przycisk p/t 230V / 6A

UWAGI:
1.Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączanie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych, wyłączników różnicowo-prądowych.
2.Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
3.Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto -zielonego.
4.Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW, BĘDĄ NARUSZENIEM PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Elpromad

Temat:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
Adres:	ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
Inwestor:	Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
Faza:	Projekt Budowlany i Wykonawczy
Projektant:	inż. RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05
Opracował:	mgr inż. PAWEŁ MADEJSKI

Skala:	1:100	Data:	grudzień 2016

Tytuł rysunku: Rzut parteru - plan instalacji oświetlenia podstawowego

Rys. Nr : E6