

Poznań, dnia 14.05.2021 r.

Nr: ZP.240.21.2021

Lpłz. 1909

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJAŚNIENIA SWZ

Dotyczy postępowania na: Wykonanie modernizacji budynku pływalni krytej „Atlantis” zlokalizowanego na Osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu


Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), udziela wyjaśnień SWZ, w odpowiedzi na pytania Wykonawcy złożone w ww. postępowaniu.

PYTANIE

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach drewnianej konstrukcji dachu. Załączone rysunki uniemożliwiają pomiar powierzchni dachu, natomiast ilość w przedmiarze (140 m²) nie odpowiada rzeczywistej ilości wszystkich sufitów.

ODPOWIEDZ:

Zakres dotyczy remontu drewnianej konstrukcji dachu. Należy przyjąć 6 ram o wymiarach 20x140cm o dł. 20,0m oraz 105 płatwi o wymiarach 20x30 cm i o dł. 5,8m.


Łukasz Miadziotko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06