

Zestawienie montażowe głównych materiałów																																										
Lp	Budynek																																									
-		m	kabel YKY 5x6mm ²	m	kabel YDY 3x2,5mm ²	m	rura instalacyjna RL 32	szt	kolano do rury instalacyjnej RL 32	m	rura instalacyjna RL 22	szt	kolano do rury instalacyjnej RL 22	szt	wyłącznik różnicowyprądowy P304 25A 300mA AC	szt	wyłącznik różnicowyprądowy P312 20A 30mA AC	szt	wyłącznik nadprądowy S303 B16	szt	wyłącznik nadprądowy S301 B16	szt	wyłącznik pojedynczy IP20	szt	wyłącznik podwójny IP20	kpl	gniazdo potrójne IP20	szt	oprawa sufiowa typu plafon LED 24W IP44	szt	oprawa oświetlenia awaryjnego "nastropowa" 7W	szt	oprawa oświetlenia awaryjnego "piktogram" 5W	szt	grot uziomu fi 16mm	szt	uchwyt krzyżowy UKU 16/40/4	szt	pręt uziomu fi 16/1500mm	szt	taśma FeZn 30x4mm	m
1	Przyziemie	30		80		30		10		60		20		1	1	1	1	2	1					1						2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	15		
2	Parter																	1										2	3	1	1											
3	Piętro																							1			1	2	1	1												
PODSUMOWANIE																																										
RAZEM		30	80	30	10	60	20	1	1	1	2	2	1	3	7	3	3	1	1	5	15																					