

Demontaż EOŚ  
YAKY 4x25 L=123m


SO-5579

Demontaż EOŚ  
AsXS<sub>n</sub> 2x25 L=108m



#### LEGENDA:

- proj. linia kablowa oświetleniowa
- istn. linia kablowa oświetleniowa
- 26/30 odl. między słupami/długość kabla
- proj. uziom pionowy
- istn. słup stalowy oświetleniowy
- proj. słup stalowy oświetleniowy 8,0m z oprawą 32,1W
- proj. słup parkowy 4,0m z oprawą 20,0W
- demontaż oprawy



Układ sieci TN-C

Funkcja:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	tech. Eugeniusz Makowski	upr. bud. 128/Gd/98	
Sprawdził:	mgr. inż. Bogdan Makowski	upr. bud. nr 71/Gd/2002	
Inwestor:	Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Juszczkowo, ul. Zakątek 1		Skala -
Inwestycja:	Schemat zasilania: Trasa budowy oświetlenia ul. Słowiczej w m. Borzęcin, dz. 292, 299, 294/1, 294/2, 296/1		Nr rys. 2