



Spis elementów Modułu Automatyki SZR

Wyłącznik	- Q1, -Q2	-	NZMN2-VE100 + NZM2-XR208-240AC + NZM2/3-XA208-250AC/DC + M22-K10 + M22-K01 + M22-K01
Lampka sygn.	-H1, -H2	-	M22-L-W + M22-A + M22-LED230-W-S101
	-S1, -S2, -S3	-	M22-DDL-GR-X1/X0 + M22-A + M22-K10 + M22-K10 + M22-K01 + M22-LED230-W
Przełącznik	-S10	-	M22-WRLK-Y + M22-A + M22-K01 + M22-K10 + M22-LED230-W
	-S11	-	M22-WKV + M22-A + M22-K10
	-S100	-	M22-PV + M22-A + M22-K10 + M22-K10
	-S101	-	M22-DL-R + M22-A + M22-K10 + M22-LED230-R

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie

TREŚĆ: Schemat ideowy sterowania SZR	**OBIEKT:** SUW Ochudno gm. Rząsnik
rys. Nr 12	skala b.s.
data 2019-08	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny
	branża elektryczna