CHLORATOR NR 1		CHLORATOR NR 2		SPRĘŻARKA NR 1	SPRĘŻARKA NR 2	ELEKTROZAWÓR		POMPA WÓD PŁUCZNYCH	
praca ręczna i automatyczna chloratora	sygnalizacja pracy	praca ręczna i automatyczna chloratora	sygnalizacja pracy	sygnalizacja pracy	sygnalizacja pracy	praca ręczna i automatyczna elektrozaworu	sygnalizacja pracy	praca ręczna i automatyczna pompy	sygnalizacja pracy



OZNACZENIA

K1, K2	- wyłącznik silnikowy PKZM0-12 + AGM2-01-PMZ0	- Eaton - Moeller
K3, K4	- wyłącznik silnikowy PKZM0-10 + AGM2-01-PMZ0	- Eaton - Moeller
K5, K6	- wyłącznik silnikowy PKZM0-0,63 + AGM2-01-PMZ0	- Eaton - Moeller
K7, K8	- wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3 + AGM2-01-PMZ0 + NH11-PKZ0	- Eaton - Moeller
K9	- wyłącznik silnikowy PKZM0-4 + AGM2-01-PMZ0	- Eaton - Moeller
Q1, Q2	- stycznik pompy DILM17-32 (230V50Hz) + DILM32-XHI31	- Eaton - Moeller
Q3, Q4	- stycznik pompy DILM17-21 (230V50Hz)	- Eaton - Moeller
Q5, Q6. Q9	- stycznik pompy DILM7-21 (230V50Hz)	- Eaton - Moeller
S1, S2, S3, S4, S5, S8, S9	- przełącznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102	- Eaton - Moeller
P1, P2, P3, P4, P5, P9	- przycisk ręcznego sterowania "załącz-wyłącz" M22-DDL-GR-X1/X0	- Eaton - Moeller
P5a, P6a	- łącznik krzywkowy T0-2-1/VS	- Eaton - Moeller
H1,H5,H9,H13,H17,H21,H25,H29,H33,H34	- lampka kontrolna zielona M22-L-G	- Eaton - Moeller
H2,H6,H10,H14,H18,H22,H26,H30,H35	- lampka kontrolna czerwona M22-L-R	- Eaton - Moeller
H3,H7,H11,H15,H19,H23,H27,H31,H36	- lampka kontrolna żółta M22-L-Y	- Eaton - Moeller
H4,H8,H12,H16,H20,H24,H28,H32,H37	- lampka kontrolna czerwona M22-L-R	- Eaton - Moeller
PK	- przycisk ręcznego sterowania M22-DL-W	

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie

TREŚĆ: Schemat ideowy sterowania urządzeniami SUW - część 2	**OBIEKT:** SUW Ochudno gm. Rząśnik
rys. Nr 10	Projektował:
Skala b.s.	
Data 2019-08	mgr inż. Krzysztof Nakonieczny
Branża: Elektr.	