

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00485726/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku w związku z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienie treści SWZ,**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

dot. wymiany posadzki na niskim parterze - proszę o wskazanie systemu / rodzaju materiału dla wykonania izolacji p.wodnej - przedmiar od 135 do 138 informuje o izolacji z elastycznych szlamów uszczelniających - proszę o uszczegółowienie , czy znane są warunki wodno-gruntowe , czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie np. 2 warstw folii pe ??

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentach zamówienia dotyczące wymogu stosowania szlamów mineralnych jako materiałów izolacji przeciwwodnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ma podstaw do badania warunków wodno – gruntowych, ponieważ zakres robót nie przewiduje zejścia poniżej poziomu posadowienia łań fundamentowych, a do głębokości ich posadowienia nie ma informacji o występowaniu zwierciadła wody gruntowej.

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: ([https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_pruszczgdanski](https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski)).

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Wróbel**