

Załącznik nr 4 – wykaz usterek:

1. KPP Ciechanów

- w budynku B na parterze niesprawna oprawa ewakuacyjna – 2 szt.,
- I piętro oprawa niesprawna – 1 szt.
- w budynku C w pomieszczeniu techników kryminalistyki oprawa kierunkowa niesprawna – 1 szt.,
- I piętro korytarz OIN oprawa niesprawna – 1 szt.,
- I piętro klatka schodowa oprawa niesprawna – 1 szt.
- w budynku F oświetlenie całkowicie niesprawne.

2. KPP Garwolin

- niesprawne oświetlenia na poziomie – 1 – 2 szt.
- niesprawne oświetlenia na poziomie 0 – 3 szt.
- niesprawne oświetlenia na poziomie +1 – 2 szt.
- niesprawne oświetlenie na poziomie +2 – 2 szt.

3. KPP Gostynin:

- niesprawne oświetlenie na poziomie +1 – 1 szt.

4. KPP Łosice:

- oświetlenie całkowicie niesprawne.

5. KPP Maków Mazowiecki:

- oświetlenie całkowicie niesprawne.

6. KMP Ostrołęka:

- należy wymienić pakiet akumulatorów z racji okresu użytkowania aby zachować całkowitą sprawność oświetlenia.

7. KMP Płock:

- należy wymienić pakiet akumulatorów z racji okresu użytkowania aby zachować całkowitą sprawność oświetlenia.
- niesprawne oprawy ewakuacyjne – 4 szt.
- niesprawne oprawy awaryjne – 2 szt.

8. KP Gąbin:

- oświetlenie całkowicie niesprawne.

9. KP Płock:

- niesprawne oświetlenie ewakuacyjne – 4 szt.
- niesprawne oświetlenie awaryjne – 2 szt.

10. KPP Płońsk:

- niesprawne oświetlenia na poziomie 0 – 12 szt.
- niesprawne oświetlenia na poziomie +1 – 6 szt.
- niesprawne oświetlenia na poziomie +2 – 7 szt.

11. KPP Przasnysz:

- oświetlenie całkowicie niesprawne.

12. KMP Siedlce

- niesprawne 7 sztuk oświetlenia w części SOT,
- niesprawna 1 sztuka oświetlenia w części stacji TRAFO,
- niesprawne 4 sztuki oświetlenia na parterze w budynku B,
- niesprawna 2 sztuka oświetlenia w na I piętrze w budynku B,
- niesprawne 4 sztuki oświetlenia na II piętrze budynku B,
- niesprawne 10 sztuk oświetlenia na parterze w łączniku,
- niesprawne 8 sztuk oświetlenia na I piętrze w łączniku.

13. KPP Sierpc:

- niesprawne oświetlenia poziom 0 – 2 szt.
- niesprawne oświetlenia poziom -1 – 2 szt.
- niesprawne oświetlenie awaryjne PDOZ – 1 szt.
- niesprawne oświetlenie kierunkowe (hol główny) – 2 szt.

14. KPP Wyszaków:

- niesprawne akumulatory oświetlenia.

15. KPP Żyrardów:

- oświetlenie całkowicie niesprawne.