

Piła, 25 czerwca 2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 26/2024 o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego kominów należących do MEC Piła Sp. z o.o.”, prowadzonego w trybie otwartym.

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego nr 26/2024. Poniżej zamieszczono treść zapytań (wyróżnione kursywą) wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

1. *Czy Zamawiający może udostępnić po jednym zdjęciu ogólnym każdego z kominów?*
Odpowiedź: (zdjęcia w załączeniu).
2. *Czy w zakres przeglądu wchodzi badanie grubości ścianek przewodów stalowych?*
Odpowiedź: Tak, zakres przeglądu obejmuje badanie grubości ścianek przewodów stalowych.
3. *Czy w zakres przeglądu wchodzi badanie instalacji odgromowej?*
Odpowiedź: Należy dokonać wizualnej inspekcji instalacji odgromowej, tj. sprawdzić odporność uziomu, połączenia przewodów odprowadzających z uziemieniem poprzez złącza kontrolne. Sprawdzenie stanu połączeń, osprzętu oraz zabezpieczeń.
4. *Czy każdy komin wyposażony jest w drabinę od poziomu terenu do wylotu komina?*
Odpowiedź: Kominy na kotłowniach KR-Kaczorska, KR-Zachód, EC-Koszyce i w Starej Łubiance wyposażone są w drabiny od poziomu terenu do wylotu komina. Komin na kotłowni KO-Staszycy o wysokości 20 m nie jest wyposażony w drabinę.
5. *Czy załącznikiem do protokołu winna być dokumentacja fotograficzna?*
Odpowiedź: Tak, do protokołów należy załączyć dokumentację fotograficzną.
6. *Z uwagi warunek:*
„Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 31.07.2024r.”

oraz zapis:

Podstawowym dokumentem odbioru usług jest protokół z okresowej kontroli dla każdego obiektu, protokoły należy sporządzić w formie pisemnej wydrukowanej (w kolorze) w terminie do 7 dni po zakończeniu kontroli na obiekcie.

Proponujemy dostarczenie kompletu protokołów po wykonaniu wszystkich, i na każdym obiekcie, prac. W przypadku wykonania przeglądu w ciągu kilku następujących po sobie dni, okres 7 dni na dostarczenie protokołu wraz z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej jest w naszym odczuciu zbyt krótki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby kontrola stanu technicznego kominów przeprowadzona została do dnia 31.07.2024. Komplet dokumentów (protokołów) należy przekazać po zakończeniu wszystkich prac w terenie, najpóźniej do 7.08.2024.

7. *Czy wszystkie kominy będą dostępne w okresie lipcowym?*

Odpowiedź: Tak, kominy będą dostępne w okresie licowym.

8. *Czy w zakres przeglądu wchodzi rewizja wnętrza każdego wewnętrznego przewodu/komina?*

Odpowiedź: Rewizja wnętrza wewnętrznego przewodu/komina dotyczy kominów na kotłowni KR-Kaczorska oraz EC-Koszyce w Pile.

Powyższe odpowiedzi są obowiązujące. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

PROKURENT

Waldemar Konieczka

PROKURENT

Przemysław Lasota

1. Komin na kotłowni KR-Kaczorska



2. Komin $\varnothing 720$ na Kotłowni KR-Zachód




3. Komin $\varnothing 2320$ na Kotłowni KR-Zachód



4. Komin na kotłowni w Starej Łubiance



5. Komin na kotłowni KO Staszycy



6. Komin na kotłowni EC Koszyce

