



RO.271.28.2022

Zblewo, 16.08.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"**, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00300671/01 z dnia 2022-08-10)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Po czyjej stronie jest montaż wykładzin w domkach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że montaż wykładzin w domkach jest po stronie Wykonawcy, natomiast wykładzinę dostarczy Zamawiający.

**Pytanie nr 2:**

Donica z holu jest zakupiona czy do zrobienia przez wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Donica jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

Błaty łazienkowe kamienne czy może być spiek kwarcowy?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy przedmiotowego postępowania, błaty są wykonane w ramach umowy na roboty budowlane.

**Pytanie nr 4:**

Siedzisko okrągłe w holu czy można zastosować plyn na niepalność czy musi być niepalna płyta?

**Odpowiedź:**

Ze względu na usytuowanie mebla na drodze ewakuacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać mebel z płyty niepalnej w kolorze beżowym lub uniepalnić zwykłą płytę MDF za pomocą preparatu typu uniepalniacz bądź zastosować dedykowany do wnętrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpożarowej w oparciu o wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego. W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych zaleceń pożarowych przy wskazanych rozwiązaniach meblowych dopuszcza się zastosowanie płyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze BEŻOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem aranżacji).

**Zamawiający informuje, iż powyższe kwestie dotyczą wszystkich elementów wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych usytuowanych na drodze ewakuacyjnej.**

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT

Ż up. WÓJTA COŁNY  
SEKRETARZ GMINY  
*Danuta Szprega*