


ELEWACJA



PRZEKRÓJ

Norma PN-89/E-05003/03

IV klasa ochrony  
III klasa ochrony

## PRZEKRÓJ BUDYNKU SZPITALA

15,5

12

16,5

Zgodnie z polską normą PN-89/E-05003/03 punkt 2.1.1.3. Kąty ochronne do symulacji przyjęto kąt zewnętrzny 45°

Wniosek: Istniejące kominy nie pełniły funkcji zwodów pionowych chroniących sąsiednie budynki szpitalne.

TEMAT: Remont kotłowni gazowo-olejowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kotłowni gazowo – olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SP ZOZ Państwowy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik Obręb ewidencyjny: 247301_1.0089 Rybnik nr. działki: 432/15		
INWESTOR: SP ZOZ Państwowy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik		
GENERALNY WYKONAWCA:  INERGIS		INERGIS S.A. ul. Kisielewskiego 18/28 B 42-215 Częstochowa, tel/fax: (34) 366 91 18, (34) 366 91 13, e-mail: biuro@inergis.pl
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Cukierda upr. nr <b>PDK/0151/PWOE/17</b> w specjalności elektrycznej	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Bęben upr. nr <b>PDK/0191/POOE/06</b> w specjalności elektrycznej	
TEMAT RYSUNKU: KOMINY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI, STAN ISTNIEJĄCY ODDZIAŁYWANIA NA BUDYNKI SĄSIEDNIE		
<b>TOM III</b> PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY	STADIUM: PW	DATA: 02.2022
SKALA: -	FORMAT: 594x420	NR ARCHIWALNY: PW.E-09-00