



Międzyzlesie, dnia 20.07.2023 r.

ITiG.271.11.2023

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym na zadanie: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu”.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że do ogłoszonego postępowania przetargowego wpłynęły następujące pytania w sprawie przedmiotu zamówienia:

Wniosek z dnia 18.07.2023

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj szprosów poziomych należy przyjąć w oknach?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że szprosów poziomych powinny być schowane w środku między szybami.

Pytanie nr 2

Czy okna dwuskrzydłowe powinny mieć słupek ruchomy czy stały?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okna dwuskrzydłowe powinny mieć słupek stały.

Pytanie nr 3

Co inwestor rozumie przez stwierdzenie „złamana biel”, proszę o podanie numeru z palety RAL.

Odpowiedź

Numer z palety RAL – 9003.

Pytanie nr 4

Czy okna powinny być okleinowane (struktura drewna) czy z surowego PCV?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okna powinny być z surowego PCV.

Pytanie nr 5

Element wentylacji to nawiewnik czy mikrowentylacja?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ma to być nawiewnik ciśnieniowy, regulowany ręcznie nad każdym dolnym skrzydłem w oknach cztero lub więcej podziałowych.

Pytanie nr 6

Jeśli nawiewnik to ciśnieniowy czy higrosterowany?



Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ma to być nawiewnik ciśnieniowy, regulowany ręcznie nad każdym dolnym skrzydłem w oknach cztero lub więcej podziałowych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. a/a