



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



WZP.26.2024.AG L.p. 1.

Gdańsk, dnia 24.04.2024 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Modernizację drogi wojewódzkiej nr 502 na odcinku w km od 7+900 do 9+520 o długości 1,62 km.*

Oznaczenie postępowania: DAZ-Z.272.35.2024.

ZAPYTANIA NR 1 (pytania nr 1 i 2)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1: Zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki typu SMA11S. W zestawie udostępnionych Specyfikacji Technicznych występuje tylko warstwa ścieralna z mieszanki typu AC11S. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną i udostępnienie SST w przypadku konieczności zastosowania mieszanki typu SMA11S.

Odpowiedź: Zamawiający załącza SST D-05.03.13 - WARSTWA ŚCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8 , SMA 11.

Patrz: Zmiana nr 1 z dnia 24.04.2024 r.

Pytanie nr 1: SST D-05.03.05A nie zawiera zapisów dotyczących możliwości stosowania dodatku granulatu asfaltowego do mieszanki typu AC16W na warstwę wiążącą. Czy Wykonawca może zastosować do mieszanki AC16W dodatek granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jakości na zasadach określonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jakości na zasadach określonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014.

Z poważaniem
**Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW
MGR INŻ. JAROSŁAW SZEWEL**

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 326 49 60.

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>