

L.dz./...../.....

Wszyscy zainteresowani

Informacja dotyczy: **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łączącej ul. Wierzbową z ul. Kamienną we Wschowie”** nr postępowania ZPZO.01.2022

Szanowni Państwo,

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., zwana dalej Zamawiającym, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień treści Zapytania, niniejszym publikuje pytania wraz z odpowiedziami na nie.

Pytanie 1

Czy włączenie kanalizacji sanitarnej będzie w ul. Wierzbowej, czy w ul. Kamiennej. Jeśli w ul. Kamiennej to niezbędna będzie przepompownia ścieków.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że włączenie kanalizacji sanitarnej będzie w ul. Wierzbowej, której sieć podłączona jest do zlokalizowanej w pobliżu przepompowni ścieków.

Pytanie 2

Czy Zamawiający bierze pod uwagę taką ewentualność, że ścieki będą odprowadzane w systemie grawitacyjno-tłocznym?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma być o przepływie tylko grawitacyjnym.

Pytanie 3

Proszę o wskazanie punktu włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w związku z tym, że w materiałach ogólnodostępnych i w materiałach przetargowych nie ma pokazanych istniejących sieci wod-kan w okolicy projektowanych ulic.

Sekretariat

ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 26 05
tel. 65 540 26 07

Dział

Wodociągów i Kanalizacji

ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 16 24
tel. 65 540 33 60
Pogotowie wod-kan
603 183 693
65 540 22 28

Dział

Gospodarki Odpadami

ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 25 74

Dział

Usług

ul. Polna 3
tel. 65 540 84 54
Usługi Pogrzebowe
ul. Niepodległości 39
tel. 65 540 12 26
Dyżur całonocowy
607 982 902

Dział

Zarządzania Nieruchomościami

ul. Polna 3
tel. 65 540 84 64
tel. 65 540 84 67
tel. 65 540 84 68

Dział

Księgowości Czynszowej

ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 84 63

L.dz./...../.....

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że przebieg istniejących sieci wod. kan. w okolicy projektowanych ulic są dostępne pod adresem

http://wschowa.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20Raster_syt_wys%20&myqlayers=%20Raster_syt_wys%20&bbox=5590212.876,5742726.813,5591019.126,5743343.219&markery=

Pytanie 4

Czy inwestor przewiduje projektowanie kanalizacji o przepływie tylko grawitacyjnym czy też ciśnieniowo - grawitacyjnym? Jeśli o przepływie ciśnieniowo - grawitacyjnym to w którym miejscu przewiduje lokalizację przepompowni?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma być o przepływie tylko grawitacyjnym.

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Zapytania i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.02.2022 r. godz. 10:00.

Z poważaniem

Sekretariat
ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 26 05
tel. 65 540 26 07

Dział
Wodociągów
i Kanalizacji
ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 16 24
tel. 65 540 33 60
Pogotowie wod-kan
603 183 693
65 540 22 28

Dział
Gospodarki
Odpadami
ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 25 74

Dział
Usług
ul. Polna 3
tel. 65 540 84 54
Usługi Pogrzebowe
ul. Niepodległości 39
tel. 65 540 12 26
Dyżur całodobowy
607 982 902

Dział
Zarządzania
Nieruchomościami
ul. Polna 3
tel. 65 540 84 64
tel. 65 540 84 67
tel. 65 540 84 68

Dział
Księgowości
Czynszowej
ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 84 63