

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania:

**Serwis sprężarek sprężonego powietrza, zainstalowanych
w Ciepłowni „ZATORZE” w Lesznie**

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. **Zamówienie obejmuje przeglądy okresowe oraz serwis** sprężarek w MPEC Leszno zgodnie DTR dla poszczególnych urządzeń:

Serwis sprężarek, eksploatowanych w MPEC Leszno wg poniższego zestawienia:

- Atlas Copco GA 75 - 2szt. (numer fabryczny 456483 oraz 456484)
- Airpol PR 55 - 1szt. (numer fabryczny P00130117)

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rutynowe przeglądy serwisowe, zgodnie z DTR dla poszczególnych sprężarek obejmujące:

- przegląd instalacji elektrycznej i sterowania, przegląd urządzeń instalacji alarmowej i zabezpieczeń, przegląd instalacji sprężonego powietrza, przegląd konstrukcji mocujących i wsporczych,
- wymianę poniżej określonych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
- pozostałe czynności wskazane poniżej dla poszczególnych godzin pracy urządzenia.

1.2.1. Serwis co 3 000 h:

Wymiana: filtra powietrza, filtrów oleju, oleju mineralnego, czyszczenie chłodziń, sprawdzenie parametrów pracy.

1.2.2 Serwis co 6 000 h:

Wymiana: filtra powietrza, filtrów oleju, oleju mineralnego, separatora, czyszczenie chłodziń, sprawdzenie parametrów pracy.

1.2.3. Serwis co 12 000 h:

- Wymiana: filtra powietrza, filtrów oleju, oleju mineralnego, separatora, czyszczenie chłodziń, sprawdzenie parametrów pracy.
- oraz wymiana:
- zestawu serwisowego zaworu ssawnego,
- zestawu serwisowego zaworu minimalnego ciśnienia,
- zestawu serwisowego zaworu zwrotnego,
- wkładu termostatu,
- zestawu serwisowego zaworu zwrotnego stopnia śrubowego,
- zestawu serwisowego spustu kondensatu.

2. **Należy przyjąć założenie, że w trybie ciągłym pracuje jedna sprężarka**, a pozostałe dwie pozostają w tzw. „gorącej rezerwie”.

3. Jeżeli sprężarka nie wypracuje 3000 h przez 2 lata, Zamawiający wymaga wykonania przeglądu po dwóch latach, bez względu na ilość przepracowanych roboczogodzin urządzenia.

4. Koszty przeglądów serwisowych nie ujętych w zakresie rutynowych serwisów określonych powyżej, będą rozliczane w oparciu o odrębną kalkulację na podstawie uzgodnionego przez Strony niezbędnego zakresu czynności.

5. Na wykonane prace oraz części i materiały, eksploatacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu **sześciomiesięcznej gwarancji** licząc od daty wykonania usługi.
6. Wzór umowy określający pozostałe warunki realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
7. Wykonawca jest zobowiązany podać na elektronicznym formularzu:
- 7.1. Ceny za przegląd i serwis dla następujących stanów licznika sprężarek:

	stan licznika	zakres usługi:	Kwota:
1.	3000	Serwis co 3 000 h	
2.	6000	Serwis co 6 000 h	
3.	12000	Serwis co 12 000 h	

Oraz:

Cenę netto.....(pln) za 1 rbg pracownika serwisu na potrzeby kalkulacji prac związanych z awariami i pracami dodatkowymi.

- 7.2. **Czas reakcji serwisu** na zgłoszone:

- Uszkodzenia dni
- Awarie godzin

8. Uwagi:

- 8.1. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty, Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej. Potwierdzenie wizji lokalnej przez Zamawiającego należy załączyć do oferty. Brak wizji lokalnej może skutkować odrzuceniem oferty.
- 8.2. Zamawiający może udostępnić Dokumentację techniczną urządzeń w swojej siedzibie, podczas wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy.