


PRZEKRÓJ A-A
1:50




Uwagi:
- należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji rzędnych ułożenia wodociągu



SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KOŃCÓW
RURY OCHRONNEJ
1 : 10

Ø wodociągu	rura ochronna stalowa
Ø 40	Ø 114, 3x5, 6
Ø 50	Ø 127, 0x5, 6
Ø 63	Ø 139, 7x5, 6
Ø 90	Ø 168, 3x5, 6
Ø 110	Ø 273, 0x7, 1
Ø 200	Ø 406, 4x10, 0
Ø 300	

- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

Investor:	GMINA SKOCCZÓW			
Adres:	43-400 SKOCCZÓW, UL. RYNEK 1			
Projekt:	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W GMINIE SKOCCZÓW ZADANIE 3. KANALIZACJA SANITARNIA W MIEJSCOWOŚCI OCHABY WIELKE, OCHABY MAŁE I "LEWOBREZNE" (CZ. POŁUDNIOWA I POŁNOCNIA), WIŚLIŁCA (CZ. POŁNOCNIA) I GMINA SKOCCZÓW			
Lokalizacja:	GMINA SKOCCZÓW			
 <p style="text-align: center;">GEOKART - INTERNATIONAL Spółka z o. o. 35-113 Rzeszów, ul. Włfa Skwosza 44</p>				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				
FUNKCJA:	NR UPR.:	BRANŻA:		
Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	Upr.bud.Nr: PD/K0002/PWCS005	SANIT.		
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Garmay	Upr.bud.Nr: S-16101	SANIT.		
Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Górski				
Opracowanie: mgr inż. Marzenna Wilkos				
Opracowanie: Tomasz Golebek				
Faza:	Data opracowania:			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Nazwa rysunku:	Skala rysunku:			
SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA WODOCIĄGU	1:200			
Nr rys.:	Nr sekcji:			
75	-			