



Telefonia DIALOG S.A. | 50-136 Wrocław, Pl. Jana Pawła II 1

tel. +48 71 78 11 601 | fax +48 71 78 11 600

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003850

NIP: 692-19-90-816 | REGON: 390570519 | Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości wynosi 489 950 000 PLN

DP
11

Znak pisma:

PTKXNUGA.608a-04/9/10

GEOKART-INTERNATIONAL

Bielsko-Biała, 2010-10-05

Spółka z o.o.

35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 4

2038110

wpłynęło dn. 11.10.2010

Adresat:

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZÓW

Dotyczy: projektu budowy systemu kanalizacyjnego w gminie Skoczów w miejscowościach: Ochaby Wielkie, Ochaby Małe "lewobrzeżne" (część północna i południowa), Wiślica, Skoczów (część północno-zachodnia), Kiczyce (część zachodnia).

W odpowiedzi na złożone uzgodnienie TELEFONIA DIALOG S.A. informuje, że w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej w Skoczowie (część północno-zachodnia) posiada istniejącą kanalizację teletechniczną (w obrębie sekcji: 541.233.213, 541.233.214, 541.322.052, 541.411.011, 541.411.012). Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują liczne skrzyżowania z istniejącą siecią TDS.A.

W związku z powyższym Telefonia Dialog S.A. uzgadnia projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Skoczowie pod warunkiem:

- wykonania na ciągach kanalizacji TDS.A. prac ziemnych ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- zabezpieczenia istniejącej kanalizacji TDS.A. rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią TDS.A.;
- wykonania wykopów kontrolnych w miejscu zbliżeń projektowanej kanalizacji sanitarnej (na odcinku kanalizacji przy budynkach Katowicka 25 – sekcja 541.411.012, na odcinku kanal. przy budynku Wiślicka 17 – sekcja 541.411.011 oraz na odcinku kanal. przy budynku Radosna 24 – sekcja 541.233.213) z istniejącą siecią TDS.A. w celu potwierdzenia przebiegu i głębokości posadowienia kanalizacji TDS.A.;
- wybudowania projektowanej kanalizacji sanitarnej poniżej rur kanalizacji TDS.A. w miejscu skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią TDS.A. i dodatkowo zabezpieczenia w tych miejscach kanalizacji TDS.A. rurami ochronnymi typu AROT;

Ponadto informujemy:

- w miejscach zbliżeń projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią TDS.A. należy zachować odległości od istniejącego uzbrojenia TDS.A. min 1m, a w przypadku braku możliwości zachowania wskazanej odległości dopuszcza się zmniejszenie powyższej odległości. W takiej sytuacji wymagane jest dokonanie dodatkowych uzgodnień na etapie budowy, potwierdzonych spisaniem stosownego protokołu;
- w przypadku odkrycia podczas robót kanalizacji TDS.A. należy zabezpieczyć ją celem uniknięcia uszkodzenia;
- w przypadku konieczności obniżenia lub przebudowy istniejącej kanalizacji TD S.A. należy przedstawić szczegółowy projekt wykonywania prac ziemnych na kolidującym odcinku, a następnie sposób i harmonogram przeprowadzenia przebudowy ustalić z Zespołem Utrzymania Sieci w Bielsku-Białej;
- o terminie rozpoczęcia robót należy poinformować TDS.A. - Zespół Utrzymania Sieci Bielsko-Biała z 14 dniowym wyprzedzeniem, tel. (33) 496-77-84, 496-77-80, fax. (33) 496-79-05;
- roboty przeprowadzić pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego pracownika TDS.A.;
- miejsca skrzyżowań przed zasypianiem należy zgłosić do TDS.A. celem spisania stosownego protokołu odbioru;
- w przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością TDS.A., Telefonia Dialog obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Na pozostałych odcinkach projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ochaby Wielkie, Ochaby Małe, Wiślica i Kiczyce (w obrębie sekcji: 541.144.041, 541.144.042, 541.144.051, 541.144.043, 541.144.044, 541.144.053, 541.144.091, 541.144.092, 541.144.101, 541.144.102, 541.144.094, 541.144.103, 541.144.104, 541.144.151, 541.144.152, 541.233.111, 541.144.154, 541.233.113, 541.233.114, 541.144.202, 541.233.161, 541.233.162, 541.144.204, 541.233.163, 541.144.252, 541.233.211, 541.144.252, 541.144.254) Telefonia Dialog S.A. nie posiada istniejącej i projektowanej sieci teletechnicznej.

W związku z tym, że do uzgodnienia został przekazany jeden egzemplarz projektu pozostawiamy go u nas jako kopię załącznika do uzgodnienia i prosimy o dostanie drugiego egzemplarza sekcji, gdzie występują skrzyżowania z istniejącą kanalizacją TDS.A.

Z poważaniem

Kierownik
Zespołu Utrzymania Sieci

Grzegorz Wrobel

Sporządził: Agnieszka Błażejowska



Więcej możliwości...

801 700 700 | dialog.pl